

橋処理センター維持管理情報

平成23年10月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	4,648.44
	2号炉	可燃性混合廃棄物	4,651.19
	3号炉	可燃性混合廃棄物	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		平成23年10月1日 ~ 平成23年10月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	炉出口	877	800°C以上
	2号炉	炉出口	862	
	3号炉	炉出口	停止中	
集じん器に流入する ^{※3} 燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	225	おおむね 200°C以下
	2号炉	集じん器入口	225	
	3号炉	集じん器入口	停止中	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	集じん器出口	13.2	100ppm以下
	2号炉	集じん器出口	13.7	
	3号炉	集じん器出口	停止中	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	運転中のため未実施
	2号炉	運転中のため未実施
	3号炉	平成23年10月7日
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	運転中のため未実施
	2号炉	運転中のため未実施
	3号炉	平成23年10月7日

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	対象	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	
		測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	1号炉	平成23年10月26日 (ダイオキシン類以外)	分析中 (ダイオキシン類以外)	1.0ng-TEQ/m ³ N
	2号炉	平成23年10月26日 (ダイオキシン類以外)	分析中 (ダイオキシン類以外)	
	3号炉	年2,6回の測定のため10月分測定なし	年2,6回の測定のため10月分測定なし	
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	集じん器出口	分析中	- 【42.15m ³ N/h】
	2号炉	集じん器出口	分析中	
	3号炉	-	10月分測定なし	
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口	分析中	0.04g/m ³ N
	2号炉	集じん器出口	分析中	
	3号炉	-	10月分測定なし	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口	分析中	550mg/m ³ N
	2号炉	集じん器出口	分析中	
	3号炉	-	10月分測定なし	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口	分析中	300ppm
	2号炉	集じん器出口	分析中	
	3号炉	-	10月分測定なし	

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。

※3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度は、集じん器の性能上の理由から230°Cに設定。

(煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は、平成21年度公表値0.0028ng-TEQ/m³N)