

## 橋処理センター解体撤去その2工事

### 工事前 環境測定結果

#### § アスベスト測定（平成 29 年 6 月 6 日）

測定点	A	B	C	D	基準値 (参考)
アスベスト (本/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	10

※ <0.5 は、定量下限値未満を示しています。

環境省水・大気環境局大気環境課発行の「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」に基づき、アスベスト除去工事開始前に改めて環境測定を行います。周辺環境を確認するため、自主的に測定を実施しています。

#### 【基準値（参考）について】

アスベストに関して、一般環境における環境基準値がないため、大気汚染防止法に基づく、特定粉じん発生施設の敷地境界基準を参考として記載しています。

#### 【測定地点】




図. 測定地点