

平成30年10月18日

井田病院ご利用の皆様へ

川崎市立井田病院長

当院で使用している免震装置について

平成30年10月16日に国土交通省から、KYB（株）及びカヤバシステムマシナリー（株）が製造した大臣認定等の内容に適合しない免震・制振オイルダンパーが全国986件の共同住宅、事務所、病院、庁舎等に設置されているとの発表が行われました。

本市では、不適合な製品の出荷先の一つに市立井田病院があることを確認したことから、平成30年10月17日に報道発表を行いました。

国土交通省の発表資料では、サンプル的に構造安全性を検証した結果、震度6強から7程度の地震に対して倒壊するおそれはないとの見解が第三者機関から得られています。

当院では今後改修等に向け、本市まちづくり局等関係部署と協議し、速やかに対応を進めてまいります。

利用者の皆様にはご心配をおかけしますが、随時、情報提供を行ってまいりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

井田病院事務局庶務課（迫田、毛利）

※報道発表の内容につきましては、まちづくり局指導部建築指導課（関山、佐塚）

電話：044-200-3005