

市立学校の検査結果

中原区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
30	e034	中原区 上平間585	下河原小	教育委員会 健康教育課	H30.07.26	2年2組	28.1	12.5 未満	nd					3	4	
30	e035	中原区 上平間1480	平間小	教育委員会 健康教育課	H30.07.25	6年1組	27.3	12.5 未満	nd					3	4	
30	e036	中原区 北谷町32	玉川小	教育委員会 健康教育課	H30.07.23	5年1組	31.6	12.5 未満	nd					3	4	
30	e037	中原区 下沼部1955	下沼部小	教育委員会 健康教育課	H30.07.23	3年3組	30.6	12.5 未満	nd					3	4	
30	e038	中原区 苅宿25-1	苅宿小	教育委員会 健康教育課	H30.08.02	1年1組	28.8	24.3	nd					3	4	
30	e039	中原区 木月4-53-1	木月小	教育委員会 健康教育課	H30.08.02	1年2組	29.8	18.1	nd					3	4	
30	e040	中原区 今井南町1111	東住吉小	教育委員会 健康教育課	H30.07.23	音楽室	28.9	42.4	nd					3	4	
30	e041	中原区 木月祇園町17-1	住吉小	教育委員会 健康教育課	H30.07.09	コンピュー タ室	27.1	12.5 未満	nd					3	4	
30	e042	中原区 井田中ノ町29-1	井田小	教育委員会 健康教育課	H30.07.10	家庭科室	31.9	12.5 未満	nd					3	4	
30	e043	中原区 今井西町100	今井小	教育委員会 健康教育課	H30.07.23	音楽室	28.5	60.7	nd					3	4	
30	e044	中原区 上丸子八幡町815	上丸子小	教育委員会 健康教育課	H30.08.09	パソコン教 室	23.5	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

中原区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)]			
30	e045	中原区 小杉陣屋町2-19-1	西丸子小	教育委員会 健康教育課	H30.07.17	2年4組	29.2	12.5 未満	nd					3	4	
30	e046	中原区 小杉御殿町1-950	中原小	教育委員会 健康教育課	H30.08.09	パソコン教室	25.3	18.4	nd					3	4	
30	e047	中原区 宮内2-4-1	宮内小	教育委員会 健康教育課	H30.07.30	パソコン教室	26.8	12.5 未満	nd					3	4	
30	e048	中原区 下小田中1-4-1	大戸小	教育委員会 健康教育課	H30.07.18	パソコン教室	28.1	30.4	nd					3	4	
30	e049	中原区 下小田中3-35-1	下小田中小	教育委員会 健康教育課	H30.07.13	パソコン教室	23.4	12.5 未満	nd					3	4	
30	e050	中原区 下新城1-15-1	新城小	教育委員会 健康教育課	H30.07.23	パソコン教室	25.3	12.5 未満	nd					3	4	
30	e051	中原区 上小田中1-27-1	大谷戸小	教育委員会 健康教育課	H30.07.27	1年2組	26.8	12.5 未満	nd					3	4	
30	j017	中原区 上平間1368	平間中	教育委員会 健康教育課	H30.07.27	視聴覚室	28.8	12.5 未満	nd					3	4	
30	j018	中原区 中丸子562	玉川中	教育委員会 健康教育課	H30.08.02	1年C組	29.6	15.7	nd					3	4	
30	j019	中原区 木月住吉町27-1	住吉中	教育委員会 健康教育課	H30.08.02	3年4組	29.8	24.2	nd					3	4	
30	j020	中原区 井田杉山町11-1	井田中	教育委員会 健康教育課	H30.07.10	技術教室	28.9	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

中原区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
30	j021	中原区 今井仲町321	今井中	教育委員会 健康教育課	H30.08.09	3年1組	28.3	12.5 未満	nd					3	4	
30	j022	中原区 小杉陣屋町1-24-1	中原中	教育委員会 健康教育課	H30.07.17	パソコン教室	25.4	42.9	nd					3	4	
30	j023	中原区 宮内4-13-1	宮内中	教育委員会 健康教育課	H30.07.30	理科室	28.2	24.3	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
					H30.07.30	2年2組	29.9	12.5 未満					3	4		
					H30.07.30	1年1組	29.9	12.5 未満					3	4		
					H30.07.30	2年5組	28.9	12.5 未満					3	4		
					H30.07.30	3年6組	28.9	12.5 未満					3	4		
					H30.07.30	支援級	29.2	36.3					3	4		
30	j024	中原区 下小田中2-17-1	西中原中	教育委員会 健康教育課	H30.07.19	学習支援室	27.1	24.4	nd					3	4	
30	o001	中原区 上小田中3-10-5	聾学校	教育委員会 健康教育課	H30.07.18	1年1組	30.1	12.5 未満	nd					3	4	
30	o005	中原区 下小田中1-4-1	中央支援学校 大戸分教室	教育委員会 健康教育課	H30.07.12	たんぼぼ3組	25.3	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

中原区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
30	a004	中原区 中丸子562	橘高 全日制	教育委員会 健康教育課	H30.07.12	図書室	27.1	54.9	nd					3	4	
30	p004	中原区 中丸子562	橘高 定時制	教育委員会 健康教育課	H30.07.11	2年B組	25.6	30.6	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課