

# 市立学校(園)の検査結果

麻生区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	トルエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	キシレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	エチルベンゼン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	スチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	その他 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]				
21	e099	麻生区 東百合丘2-24-7	長沢小	教育委員会 健康教育課	H21.07.02	コンピューター 教室	26.0	40.6	nd						3	4	
21	e100	麻生区 細山2-2-1	西生田小	教育委員会 健康教育課	H21.07.08	図工室	26.2	10.2	nd						3	4	
21	e101	麻生区 千代ヶ丘8-9-1	千代ヶ丘小	教育委員会 健康教育課	H21.06.25	普通教室	27.0	39.0	nd						3	4	
21	e102	麻生区 金程2-10-1	金程小	教育委員会 健康教育課	H21.06.23	理科室	25.0	73.9	nd						3	4	
21	e103	麻生区 百合丘2-1-2	百合丘小	教育委員会 健康教育課	H21.06.29	ゆとりの 読書室	27.3	80.1	nd						3	4	
21	e104	麻生区 王禪寺西1-26-1	南百合丘小	教育委員会 健康教育課	H21.06.22	コンピューター 教室	25.9	91.5	nd						3	4	
21	e105	麻生区 上麻生3-24-1	麻生小	教育委員会 健康教育課	H21.07.08	多目的室	26.2	60.9	nd						3	4	
21	e106	麻生区 王禪寺東6-3-1	東柿生小	教育委員会 健康教育課	H21.06.24	普通教室	24.8	32.1	nd						3	4	
21	e109	麻生区 王禪寺東4-14-1	王禪寺 中央小	教育委員会 健康教育課	H21.08.31	普通教室	24.0	43.9	nd						3	4	
21	e107	麻生区 白山5-3-1	真福寺小	教育委員会 健康教育課	H21.06.24	家庭科室	24.9	32.1	nd						3	4	
21	e108	麻生区 虹ヶ丘1-21-2	虹ヶ丘小	教育委員会 健康教育課	H21.06.19	コンピューター 教室	26.8	97.7	nd						3	4	

# 市立学校(園)の検査結果

麻生区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	トルエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	キシレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	エチルベンゼン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	スチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	その他 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]			
21	e110	麻生区 片平3-3-1	柿生小	教育委員会 健康教育課	H21.07.06	普通教室	25.7	20.6	nd					3	4	
21	e111	麻生区 岡上675-1	岡上小	教育委員会 健康教育課	H21.07.06	多目的室	26.6	39.6	nd					3	4	
21	e112	麻生区 片平5-28-1	片平小	教育委員会 健康教育課	H21.07.02	コンピューター 教室	24.4	21.9	nd					3	4	
21	e113	麻生区 栗木台5-15-1	栗木台小	教育委員会 健康教育課	H21.06.30	集会室	24.8	42.3	nd					3	4	
21	j044	麻生区 高石3-25-1	西生田中	教育委員会 健康教育課	H21.07.13	普通教室	27.7	19.2	nd					3	4	
21	j045	麻生区 金程3-16-1	金程中	教育委員会 健康教育課	H21.06.25	普通教室	28.0	37.9	nd					3	4	
21	j046	麻生区 東百合丘4-12-1	長沢中	教育委員会 健康教育課	H21.07.02	コンピューター 教室	82.0	65.8	nd					3	4	
21	j047	麻生区 上麻生4-39-1	麻生中	教育委員会 健康教育課	H21.07.08	普通教室	27.0	58.6	nd					3	4	
21	j048	麻生区 上麻生6-40-1	柿生中	教育委員会 健康教育課	H21.07.24	普通教室	26.0	40.4	nd					3	4	
21	j049	麻生区 王禪寺東4-14-2	王禪寺 中央中 (次ページへ続く)	教育委員会 健康教育課	H21.08.19	音楽室	27.4	67.4	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
						美術室	26.9	48.8	—					3	4	

# 市立学校(園)の検査結果

麻生区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	トルエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	キシレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	エチルベンゼン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	スチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	その他 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]				
21	j049	麻生区 王禅寺東4-14-2	王禅寺 中央中	教育委員会 健康教育課	H21.08.19	第2理科室	27.4	57.7	—						3	4	大規模改修が行われた学校
						第1理科室	26.6	59.4	—						3	4	
						被服室	30.4	60.0	—						3	4	
						コンピューター 教室	28.9	54.6	—						3	4	
						武道室	28.2	56.1	—						3	4	
21	j050	麻生区 白鳥1-5-1	白鳥中	教育委員会 健康教育課	H21.06.30	普通教室	23.5	22.2	nd					3	4		
21	ej001	麻生区 はるひ野4-8-1	はるひ野 小中	教育委員会 健康教育課	H21.08.31	普通教室	24.0	43.9	nd					3	4		
					H21.07.15	理科室	30.3	50.0	nd					3	4		

※1(測定結果) \*: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:  
教育委員会健康教育課  
電話 200-3294