

市立学校(園)の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°)	測定結果 ¹						測定方法 ²	測定理由 ³	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(μg/m ³)	トルエン(μg/m ³)	キシレン(μg/m ³)	エチルベンゼン(μg/m ³)	スチレン(μg/m ³)	その他(μg/m ³)			
18	e001	川崎区殿町1-17-19	殿町小	教育委員会健康教育課	H18.07.25	普通教室	25.0	49.1	nd					3	4	
18	e002	川崎区四谷下町4-1	四谷小	教育委員会健康教育課	H18.07.05	音楽室	26.2	2.4	nd					3	4	
18	e003	川崎区東門前3-4-6	東門前小	教育委員会健康教育課	H18.10.18	コンピューター教室	23.0	21.5	nd					3	4	
18	e004	川崎区東門前2-6-1	大師小	教育委員会健康教育課	H18.07.21	図書室	25.5	58.9	nd					3	4	
18	e005	川崎区川中島2-4-19	川中島小	教育委員会健康教育課	H18.07.21	普通教室	25.7	58.8	nd					3	4	
18	e006	川崎区藤崎3-2-1	藤崎小	教育委員会健康教育課	H18.08.17	音楽室	28.0	85.1	nd					3	4	
18	e007	川崎区池上新町1-1-3	東桜本小	教育委員会健康教育課	H30.08.11	図書室	29.6	48.4	nd					3	4	
18	e008	川崎区桜本1-9-15	桜本小	教育委員会健康教育課	H18.08.16	さくらルーム	29.4	32.7	nd					3	4	
18	e009	川崎区浜町1-5-1	大島小	教育委員会健康教育課	H18.08.02	家庭科室	27.3	35.6	nd					3	4	
18	e010	川崎区田島町14-1	渡田小	教育委員会健康教育課	H18.06.28	普通教室	28.5	41.3	nd					3	4	
18	e011	川崎区小田5-11-20	東小田小	教育委員会健康教育課	H18.06.14	理科室	24.0	* 102.3	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。
18	e012	川崎区小田4-12-24	小田小	教育委員会健康教育課	H18.06.20	普通教室	26.0	36.7	nd					3	4	
18	e013	川崎区浅田2-11-21	浅田小	教育委員会健康教育課	H18.06.14	少人数教室	24.9	39.3	nd					3	4	
18	e014	川崎区大島5-25-1	東大島小	教育委員会健康教育課	H18.08.14	普通教室	32.0	72.0	nd					3	4	
18	e015	川崎区大島4-17-1	向小	教育委員会健康教育課	H18.08.10	普通教室	30.5	47.0	nd					3	4	
18	e016	川崎区渡田1-20-1	田島小	教育委員会健康教育課	H18.07.11	コンピューター教室	29.6	76.8	nd					3	4	
18	e017	川崎区渡田新町3-15-1	新町小	教育委員会健康教育課	H18.07.27	多目的ホール	27.7	18.3	nd					3	4	
18	e018	川崎区旭町2-2-1	旭町小	教育委員会健康教育課	H18.09.14	普通教室	24.0	40.7	nd					3	4	
18	e019	川崎区宮前町8-13	宮前小	教育委員会健康教育課	H18.07.12	視聴覚室	26.8	98.7	nd					3	4	
18	e020	川崎区日進町20-1	川崎小	教育委員会健康教育課	H18.06.16	図工室	22.8	* 107.6	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。
18	e021	川崎区京町1-1-4	京町小	教育委員会健康教育課	H18.06.09	音楽室	24.6	* 120.5	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。
18	j001	川崎区大師河原2-1-1	大師中	教育委員会健康教育課	H18.07.28	普通教室	28.0	8.5	nd					3	4	
18	j002	川崎区四谷上町24-1	南大師中	教育委員会健康教育課	H18.07.05	特殊教室	24.4	19.7	nd					3	4	
18	j003	川崎区藤崎2-19-1	川中島中	教育委員会健康教育課	H18.07.25	武道教室	25.4	19.6	nd					3	4	
18	j004	川崎区池上新町1-2-4	桜本中	教育委員会健康教育課	H18.08.17	音楽室	28.0	85.1	nd					3	4	
18	j005	川崎区臨港中	臨港中	教育委員会健康教育課	H18.08.22	普通教室	23.9	10.2	nd					3	4	
18	j006	川崎区小田2-21-7	田島中	教育委員会健康教育課	H18.06.09	音楽室	22.2	44.6	nd					3	4	
18	j007	川崎区京町3-19-11	京町中	教育委員会健康教育課	H18.06.20	少人数教室	25.0	39.3	nd					3	4	
18	j008	川崎区渡田向町11-1	渡田中	教育委員会健康教育課	H18.06.09	多目的教室	23.0	21.0	nd					3	4	

市立学校(園)の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ¹					測定方法 ²	測定理由 ³	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(μg/m ³)	トルエン(μg/m ³)	キシレン(μg/m ³)	エチルベンゼン(μg/m ³)	スチレン(μg/m ³)				その他 ¹ (μg/m ³)
18	j009	川崎区 富士見2-1-2	富士見中	教育委員会 健康教育課	H18.07.12	視聴覚室	37.9	51.1	nd					3	4	
18	j010	川崎区 下並木50	川崎中	教育委員会 健康教育課	H18.06.16	視聴覚室	24.8	98.2	nd					3	4	
18	o003	川崎区 田島町20-5	田島養護	教育委員会 健康教育課	H18.07.24	コンピューター教室	26.5	19.6	nd					3	4	
18	o004	川崎区 田島町14-1	田島養護 小学部	教育委員会 健康教育課	H18.11.09	普通教室	23.8	29.6	nd					3	4	
18	a001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 全日制	教育委員会 健康教育課	H18.07.12	工芸教室	28.4	43.7	nd					3	4	
18	p001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 定時制	教育委員会 健康教育課	H18.07.11	普通教室	26.1	46.5	nd					3	4	

1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下

2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294