

市立学校(園)の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(μg/m ³)	トルエン(μg/m ³)	キシレン(μg/m ³)	エチルベンゼン(μg/m ³)	スチレン(μg/m ³)	その他 [(μg/m ³)]				
20	e001	川崎区殿町1-17-19	殿町小	教育委員会健康教育課	H20.07.30	普通教室	32.0	79.2	nd						3	4	
20	e002	川崎区四谷下町4-1	四谷小	教育委員会健康教育課	H20.09.14	普通教室	25.0	42.2	nd						3	4	
20	e003	川崎区東門前3-4-6	東門前小	教育委員会健康教育課	H20.08.07	アリーナ	32.0	* 158.4	nd						3	4	大規模改修が行われた学校。 アリーナについては、調査したところ換気が十分行われていなかったことが判明。 換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。 再測定値は再検査結果表に記載。
						コンピューター教室	28.3	56.1	—						3	4	
						音楽室	27.8	75.9	—						3	4	
						図工室	28.4	93.5	—						3	4	
						普通教室1	27.4	48.1	—						3	4	
						普通教室2	29.1	36.4	—						3	4	
						普通教室3	27.5	57.2	—						3	4	
20	e004	川崎区東門前2-6-1	大師小	教育委員会健康教育課	H20.07.29	普通教室	34.0	29.1	nd					3	4		
20	e005	川崎区川中島2-4-19	川中島小	教育委員会健康教育課	H20.07.29	コンピューター教室	31.5	8.1	nd					3	4		
20	e006	川崎区藤崎3-2-1	藤崎小	教育委員会健康教育課	H20.08.07	音楽室	32.9	7.7	nd					3	4		
20	e007	川崎区池上新町1-1-3	東桜本小	教育委員会健康教育課	H20.07.09	普通教室	27.0	39.0	nd					3	4		
20	e008	川崎区桜本1-9-15	桜本小	教育委員会健康教育課	H20.08.22	普通教室	27.7	18.7	nd					3	4		
20	e009	川崎区浜町1-5-1	大島小	教育委員会健康教育課	H20.07.23	家庭科室	29.8	35.3	nd					3	4		
20	e010	川崎区田島町14-1	渡田小	教育委員会健康教育課	H20.08.18	普通教室	30.1	52.2	nd					3	4		
20	e011	川崎区小田5-11-20	東小田小	教育委員会健康教育課	H20.07.16	視聴覚室	30.3	85.7	nd					3	4		
20	e012	川崎区小田4-12-24	小田小	教育委員会健康教育課	H20.07.24	視聴覚室	32.3	31.2	nd					3	4		
20	e013	川崎区浅田2-11-21	浅田小	教育委員会健康教育課	H20.07.16	図書室	27.1	58.5	nd					3	4		
20	e014	川崎区大島5-25-1	東大島小	教育委員会健康教育課	H20.08.14	普通教室	32.0	31.7	nd					3	4		
20	e015	川崎区大島4-17-1	向小	教育委員会健康教育課	H20.08.13	普通教室	33.0	38.3	nd					3	4		
20	e016	川崎区渡田1-20-1	田島小	教育委員会健康教育課	H20.08.21	普通教室	32.2	79.1	nd					3	4		
20	e017	川崎区渡田新町3-15-1	新町小	教育委員会健康教育課	H20.08.27	グリーンホール	27.8	56.2	nd					3	4		
20	e018	川崎区旭町2-2-1	旭町小	教育委員会健康教育課	H20.08.07	普通教室	28.3	9.4	nd					3	4		
20	e019	川崎区宮前町8-13	宮前小	教育委員会健康教育課	H20.08.27	視聴覚室	29.8	70.6	nd					3	4		
20	e020	川崎区日進町20-1	川崎小	教育委員会健康教育課	H20.08.21	普通教室	30.9	81.9	nd					3	4		
20	e021	川崎区京町1-1-4	京町小	教育委員会健康教育課	H20.07.15	音楽室	27.6	96.2	nd					3	4		

※1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下

※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294

市立学校(園)の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1					測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(μg/m ³)	トルエン(μg/m ³)	キシレン(μg/m ³)	エチルベンゼン(μg/m ³)	スチレン(μg/m ³)				その他 [(μg/m ³)]
20	j001	川崎区 大師河原2-1-1	大師中	教育委員会 健康教育課	H20.07.30	普通教室	26.0	20.3	nd					3	4	
20	j002	川崎区 四谷上町24-1	南大師中	教育委員会 健康教育課	H20.08.07	普通教室	28.6	18.4	nd					3	4	
20	j003	川崎区 藤崎2-19-1	川中島中	教育委員会 健康教育課	H20.08.04	コンピューター 教室	31.3	81.7	nd					3	4	
20	j004	川崎区 池上新町1-2-4	桜本中	教育委員会 健康教育課	H20.08.07	コンピューター 教室	33.4	7.5	nd					3	4	
20	j005	川崎区 浜町2-11-22	臨港中	教育委員会 健康教育課	H20.08.14	普通教室	27.4	19.2	nd					3	4	
20	j006	川崎区 小田2-21-7	田島中	教育委員会 健康教育課	H20.07.15	図書室	29.6	88.3	nd					3	4	
20	j007	川崎区 京町3-19-11	京町中	教育委員会 健康教育課	H20.07.17	普通教室	28.3	18.7	nd					3	4	
20	j008	川崎区 渡田向町11-1	渡田中	教育委員会 健康教育課	H20.07.17	会議室	27.0	39.0	nd					3	4	
20	j009	川崎区 富士見2-1-2	富士見中	教育委員会 健康教育課	H20.08.19	視聴覚室	28.9	89.7	nd					3	4	
20	j010	川崎区 下並木50	川崎中	教育委員会 健康教育課	H20.08.22	普通教室	30.1	69.6	nd					3	4	
20	o003	川崎区 田島町20-5	田島養護	教育委員会 健康教育課	H20.08.21	コンピューター 教室	28.3	56.1	nd					3	4	
20	o004	川崎区 田島町14-1	田島養護 小学部	教育委員会 健康教育課	H20.08.21	普通教室	29.3	53.8	nd					3	4	
20	a001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 全日制	教育委員会 健康教育課	H20.08.20	視聴覚室	27.5	57.7	nd					3	4	
20	p001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 定時制	教育委員会 健康教育課	H20.08.20	普通教室	26.6	60.1	nd					3	4	

※1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下

※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294