

市立学校(園)の検査結果

再検査結果

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温()	測定結果 1					測定方法 2	測定理由 3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド (μg/m ³)	トルエン (μg/m ³)	キシレン (μg/m ³)	エチルベンゼン (μg/m ³)	スチレン (μg/m ³)				その他 [(μg/m ³)]
19	e004	川崎区 東門前2-6-1	大師小	教育委員会 健康教育課	H19.09.12	コンピューター 教室	24.4	20.2						3	5	

1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下

2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294