

# 市立学校(園)の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 1						測定方法 2	測定理由 3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(μg/m³)	トルエン(μg/m³)	キシレン(μg/m³)	エチルベンゼン(μg/m³)	スチレン(μg/m³)	その他[ ](μg/m³)			
17	e001	川崎区 殿町1-17-19	殿町小	教育委員会 健康教育課	H17.08.01	普通教室	32.5	57.5	nd					3	4	
17	e002	川崎区 四谷下町4-1	四谷小	教育委員会 健康教育課	H17.08.03	普通教室	29.0	24.2	nd					3	4	
17	e003	川崎区 東門前3-4-6	東門前小	教育委員会 健康教育課	H17.08.02	生活科室	29.0	0.0	nd					3	4	
17	e004	川崎区 東門前2-6-1	大師小	教育委員会 健康教育課	H17.08.01	普通教室	34.8	83.2	nd					3	4	
17	e005	川崎区 川中島2-4-19	川中島小	教育委員会 健康教育課	H17.08.01	音楽室	30.5	45.6	nd					3	4	
17	e006	川崎区 藤崎3-2-1	藤崎小	教育委員会 健康教育課	H17.08.04	音楽室	33.1	41.9	nd					3	4	
17	e007	川崎区 池上新町1-1-3	東桜本小	教育委員会 健康教育課	H17.08.23	普通教室	31.0	24.1	nd					3	4	
17	e008	川崎区 桜本1-9-15	桜本小	教育委員会 健康教育課	H17.08.15	普通教室	35.3	98.0	nd					3	4	
17	e009	川崎区 浜町1-5-1	大島小	教育委員会 健康教育課	H17.10.05	家庭科	24.0	61.3	nd					3	4	
17	e010	川崎区 田島町14-1	渡田小	教育委員会 健康教育課	H17.08.17	普通教室	31.5	43.0	nd					3	4	
17	e011	川崎区 小田5-11-20	東小田小	教育委員会 健康教育課	H17.08.08	少人数 教室	31.2	22.8	nd					3	4	
17	e012	川崎区 小田4-12-24	小田小	教育委員会 健康教育課	H17.08.11	普通教室	30.3	23.5	nd					3	4	
17	e013	川崎区 浅田2-11-21	浅田小	教育委員会 健康教育課	H17.08.08	普通教室	33.4	47.8	nd					3	4	

# 市立学校(園)の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 1					測定方法 2	測定理由 3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド(μg/m³)	トルエン(μg/m³)	キシレン(μg/m³)	エチルベンゼン(μg/m³)	スチレン(μg/m³)				その他 [ ](μg/m³)
17	e014	川崎区 大島5-25-1	東大島小	教育委員会 健康教育課	H17.08.25	普通教室	29.0	48.5	nd					3	4	
17	e015	川崎区 大島4-17-1	向小	教育委員会 健康教育課	H17.10.05	普通教室	25.9	24.4	nd					3	4	
17	e016	川崎区 渡田1-20-1	田島小	教育委員会 健康教育課	H17.08.18	普通教室	30.4	75.0	nd					3	4	
17	e017	川崎区 渡田新町3-15-1	新町小	教育委員会 健康教育課	H17.08.18	グリーン ホール	29.0	* 105.0	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。
17	e018	川崎区 旭町2-2-1	旭町小	教育委員会 健康教育課	H17.08.04	図書室	27.5	34.0	nd					3	4	
17	e019	川崎区 宮前町8-13	宮前小	教育委員会 健康教育課	H17.08.18	視聴覚室	27.5	* 131.0	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施しましたが再度指針値をこえました。再測定値は再検査結果表に記載。17年度中に低減措置を実施しました。
17	e020	川崎区 日進町20-1	川崎小	教育委員会 健康教育課	H17.08.10	生活教室	29.3	32.5	nd					3	4	
17	e021	川崎区 京町1-1-4	京町小	教育委員会 健康教育課	H17.07.12	普通教室	26.5	36.7	nd					3	4	
17	j001	川崎区 大師河原2-1-1	大師中	教育委員会 健康教育課	H17.08.01	コンピュー ター教室	25.1	73.7	nd					3	4	
17	j002	川崎区 四谷上町24-1	南大師中	教育委員会 健康教育課	H17.08.03	普通教室	26.0	18.6	nd					3	4	
17	j003	川崎区 藤崎2-19-1	川中島中	教育委員会 健康教育課	H17.08.02	普通教室	27.0	53.0	nd					3	4	
17	j004	川崎区 池上新町1-2-4	桜本中	教育委員会 健康教育課	H17.08.04	普通教室	33.4	43.0	nd					3	4	
17	j005	川崎区 浜町2-11-22	臨港中	教育委員会 健康教育課	H17.10.06	普通教室	27.0	8.9	nd					3	4	

# 市立学校(園)の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 1						測定方法 2	測定理由 3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド (μg/m³)	トルエン (μg/m³)	キシレン (μg/m³)	エチルベンゼン (μg/m³)	スチレン (μg/m³)	その他 [ ] (μg/m³)			
17	j006	川崎区 小田2-21-7	田島中	教育委員会 健康教育課	H17.07.12	普通教室	25.3	24.5	nd					3	4	
17	j007	川崎区 京町3-19-11	京町中	教育委員会 健康教育課	H17.08.11	普通教室	29.0	15.8	nd					3	4	
17	j008	川崎区 渡田向町11-1	渡田中	教育委員会 健康教育課	H17.07.15	美術教室	30.0	12.1	nd					3	4	
17	j009	川崎区 富士見2-1-2	富士見中	教育委員会 健康教育課	H17.08.16	特別活動室	27.8	88.0	nd					3	4	
17	j010	川崎区 下並木50	川崎中	教育委員会 健康教育課	H17.08.10	普通教室	30.4	55.0	nd					3	4	
17	o003	川崎区 田島町20-5	田島養護	教育委員会 健康教育課	H17.08.16	課題学習室	31.0	* 107.0	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。
17	a001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 全日制	教育委員会 健康教育課	H17.08.15	情報処理室	25.5	40.7	nd					3	4	
17	p001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 定時制	教育委員会 健康教育課	H17.08.15	普通教室	25.2	24.5	nd					3	4	

1(測定結果) \*:指針値超過 nd:定量下限値以下

2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:

教育委員会健康教育課  
電話 200-3294