

市立学校(園)の検査結果

再検査結果

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温()	測定結果 1					測定方法 2	測定理由 3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
17	e017	川崎区 渡田新町3-15-1	新町小	教育委員会 健康教育課	H17.11.01	グリーン ホール	データ 欠落	25.0						3	4	
17	e019	川崎区 宮前町8-13	宮前小	教育委員会 健康教育課	H17.10.05	視聴覚室	データ 欠落	* 180.0						3	4	平成17年度中に 機械換気設備を導入しました。
17	o003	川崎区 田島町20-5	田島養護	教育委員会 健康教育課	H17.10.31	課題 学習室	データ 欠落	45.6						3	4	
17	e037	中原区 北谷町32	玉川小	教育委員会 健康教育課	H17.09.15	コンピュー ター教室	データ 欠落	66.9						3	4	
17	e038	中原区 下沼部1955	下沼部小	教育委員会 健康教育課	H17.09.12	コンピュー ター教室	データ 欠落	* 107.0						3	4	平成17年度中に 機械換気設備を導入しました。
17	e044	中原区 今井西町100	今井小	教育委員会 健康教育課	H17.09.13	普通教室	データ 欠落	93.6						3	4	
17	j021	中原区 小杉陣屋町1-24-1	中原中	教育委員会 健康教育課	H17.10.25	コンピュー ター教室	データ 欠落	60.0						3	4	
17	j038	多摩区 枅形1-22-1	枅形中	教育委員会 健康教育課	H17.10.26	コンピュー ター教室	データ 欠落	45.5						3	4	

1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下
 2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定
 3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
 教育委員会健康教育課
 電話 200-3294

コメント:
 再検査はホルムアルデヒドの指針値を超過した8教室に対し実施しました。
 室温のデータ欠落は、測定時には温度を測定していますが、記録されていなかったためです。