

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド [*] ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
23	e067	宮前区野川1269	野川小	教育委員会健康教育課	H23.07.26	音楽室	23.1	* 111.2	nd					3	4	換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。 ※再測定値は再検査結果表に記載。
23	e068	宮前区野川3142-2	西野川小	教育委員会健康教育課	H23.07.26	3年3組	29.6	66.5	nd					3	4	
23	e069	宮前区野川2604	南野川小	教育委員会健康教育課	H23.07.28	理科室	29.0	18.2	nd					3	4	
23	e070	宮前区馬絹1795	宮崎小	教育委員会健康教育課	H23.08.05	1年1組	27.4	24.4	nd					3	4	
23	e071	宮前区鷺沼2-1	鷺沼小	教育委員会健康教育課	H23.08.01	パソコン室	27.1	24.4	nd					3	4	
23	e072	宮前区東有馬5-12-1	有馬小	教育委員会健康教育課	H23.08.02	6年2組	28.0	18.2	nd					3	4	
23	e073	宮前区有馬7-6-1	西有馬小	教育委員会健康教育課	H23.08.03	カエデ教室	26.0	48.8	nd					3	4	
23	e074	宮前区宮前平2-18-3	富士見台小	教育委員会健康教育課	H23.08.02	5年3組	27.9	24.3	nd					3	4	
23	e075	宮前区宮前平3-14-1	宮前平小	教育委員会健康教育課	H23.07.27	2年3組	28.8	48.5	nd					3	4	
23	e076	宮前区宮崎3-18	宮崎台小	教育委員会健康教育課	H23.07.27	パソコン室	28.4	36.4	nd					3	4	
23	e077	宮前区平1-6-1	向丘小	教育委員会健康教育課	H23.07.28	図書室	28.3	* 236.9	nd					3	4	換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。 ※再測定値は再検査結果表に記載。
23	e078	宮前区平6-5-1	平小	教育委員会健康教育課	H23.07.27	音楽室	29.0	42.4	nd					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
23	e079	宮前区南平台13-1	白幡台小	教育委員会健康教育課	H23.08.01	音楽室	29.0	97.3	nd					3	4	
23	e080	宮前区菅生1-5-1	菅生小	教育委員会健康教育課	H23.07.29	1年1組	26.8	73.3	nd					3	4	
23	e081	宮前区水沢3-7-1	稗原小	教育委員会健康教育課	H23.07.25	5年2組	28.8	12.5未満	nd					3	4	
23	e082	宮前区犬蔵1-3-1	犬蔵小	教育委員会健康教育課	H23.07.25	プレールーム	28.5	12.5未満	nd					3	4	
23	e083	宮前区土橋3-1-11	土橋小	教育委員会健康教育課	H23.08.03	パソコン室	28.2	12.5未満	nd					3	4	
23	j029	宮前区宮崎107	宮崎中	教育委員会健康教育課	H23.08.05	特別支援教室	26.7	30.5	nd					3	4	
23	j030	宮前区野川3142-1	野川中	教育委員会健康教育課	H23.07.28	被服室	27.6	36.5	nd					3	4	
23	j031	宮前区有馬7-7-1	有馬中	教育委員会健康教育課	H23.08.03	3年2組	27.5	24.4	nd					3	4	
23	j032	宮前区宮前平2-7	宮前平中	教育委員会健康教育課	H23.07.27	第二音楽室	28.6	30.3	nd					3	4	
23	j033	宮前区神木本町5-11-1	向丘中	教育委員会健康教育課	H23.07.28	3年3組	26.4	18.3	nd					3	4	
23	j034	宮前区平3-15-1	平中	教育委員会健康教育課	H23.07.28	3年3組	28.0	30.4	nd					3	4	
23	j035	宮前区菅生2-10-1	菅生中	教育委員会健康教育課	H23.07.29	2年2組	26.9	48.8	nd					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)]			
23	j036	宮前区 犬蔵1-10-1	犬蔵中	教育委員会 健康教育課	H23.07.26	少人数教室	28.1	24.3	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294