

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
27	e067	宮前区 野川1269	野川小	教育委員会 健康教育課	H27.07.24	音楽室	27.0	85.4	nd					3	4	
27	e068	宮前区 野川3142-2	西野川小	教育委員会 健康教育課	H27.07.23	パソコン室	24.9	55.3	nd					3	4	
27	e069	宮前区 野川2604	南野川小	教育委員会 健康教育課	H27.08.04	仲良しルー ム	31.8	30.0	nd					3	4	
27	e070	宮前区 馬絹1795	宮崎小	教育委員会 健康教育課	H27.07.30	5年5組	28.9	66.7	nd					3	4	
27	e071	宮前区 鷺沼2-1	鷺沼小	教育委員会 健康教育課	H27.07.21	パソコン室	28.5	91.0	nd					3	4	
27	e072	宮前区 東有馬5-12-1	有馬小	教育委員会 健康教育課	H27.07.27	第2パソコ ン室	34.8	29.7	nd					3	4	
27	e073	宮前区 有馬7-6-1	西有馬小	教育委員会 健康教育課	H27.07.23	1年1組	25.8	60.0	nd					3	4	
27	e074	宮前区 宮前平2-18-3	富士見台小	教育委員会 健康教育課	H27.07.27	3年3組	26.8	54.9	100					3	4	
27	e075	宮前区 宮前平3-14-1	宮前平小	教育委員会 健康教育課	H27.07.21	図工室	34.6	47.6	nd					3	4	
27	e076	宮前区 宮崎3-18	宮崎台小	教育委員会 健康教育課	H27.07.14	パソコン室	31.0	12.5 未満	nd					3	4	
27	e077	宮前区 平1-6-1	向丘小	教育委員会 健康教育課	H27.07.23	5年2組	28.2	30.4	nd					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
27	e078	宮前区 平6-5-1	平小	教育委員会 健康教育課	H27.07.22	保健室	29.8	30.2	nd					3	4	
27	e079	宮前区 南平台13-1	白幡台小	教育委員会 健康教育課	H27.07.21	多目的室	28.3	72.9	nd					3	4	
27	e080	宮前区 菅生1-5-1	菅生小	教育委員会 健康教育課	H27.08.07	図工室	32.4	30.0	nd					3	4	
27	e081	宮前区 水沢3-7-1	稗原小	教育委員会 健康教育課	H27.07.10	家庭科室	26.1	18.4	nd					3	4	
27	e082	宮前区 犬蔵1-3-1	犬蔵小	教育委員会 健康教育課	H27.07.10	5年2組	26.6	18.3	nd					3	4	
27	e083	宮前区 土橋3-1-11	土橋小	教育委員会 健康教育課	H27.07.30	1年2組	26.5	12.5 未満	nd					3	4	
27	j030	宮前区 宮崎107	宮崎中	教育委員会 健康教育課	H27.07.23	1年2組	27.9	41.4	nd					3	4	
27	j031	宮前区 野川3142-1	野川中	教育委員会 健康教育課	H27.07.23	1年9組(C)	27.0	12.5 未満	nd					3	4	
27	j032	宮前区 有馬7-7-1	有馬中	教育委員会 健康教育課	H27.08.06	第2理科室	31.0	36.1	nd					3	4	
27	j033	宮前区 宮前平2-7	宮前平中	教育委員会 健康教育課	H27.08.03	3年3組	33.0	59.8	nd					3	4	
27	j034	宮前区 神木本町5-11-1	向丘中	教育委員会 健康教育課	H27.07.23	パソコン室	27.3	30.5	nd					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
27	j035	宮前区 平3-15-1	平中	教育委員会 健康教育課	H27.08.03	視聴覚室	27.1	97.6	nd					3	4	
27	j036	宮前区 菅生2-10-1	菅生中	教育委員会 健康教育課	H27.08.07	2年5組	26.1	85.7	nd					3	4	
27	j037	宮前区 犬蔵1-10-1	犬蔵中	教育委員会 健康教育課	H27.07.10	3年5組	26.0	12.5 未満	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課