

市立学校(園)の検査結果

再検査結果

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
21	e006	川崎区 藤崎3-2-1	藤崎小	教育委員会 健康教育課	H21.09.30	音楽室	23.7	44.4	—					3	5	
21	e011	川崎区 小田5-11-20	東小田小	教育委員会 健康教育課	H21.07.16	コンピューター 教室	27.2	67.4	—					3	5	
21	e021	川崎区 京町1-1-4	京町小	教育委員会 健康教育課	H21.10.21	音楽室	24.6	* 108.2	—					3	5	調査したところ、換気設備に不具合がありましたので対策を講じました。
21	e043	中原区 井田中ノ町29-1	井田小	教育委員会 健康教育課	H21.09.04	普通教室	28.5	55.8	—					3	5	
21	e051	中原区 下新城1-15-1	新城小	教育委員会 健康教育課	H21.09.08	音楽室	28.7	73.7	—					3	5	
21	e069	宮前区 野川3142-2	西野川小	教育委員会 健康教育課	H21.07.28	コンピューター 教室	29.5	53.7	—					3	5	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294