

市立学校(園)の検査結果

高津区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
21	e053	高津区 子母口730	子母口小	教育委員会 健康教育課	H21.07.14	図工室	28.8	55.3	nd					3	4	
21	e054	高津区 千年1024	橘小	教育委員会 健康教育課	H21.08.27	コンピューター 教室	31.0	24.9	nd					3	4	
21	e055	高津区 末長1705	末長小	教育委員会 健康教育課	H21.08.27	コンピューター 教室	28.0	28.5	nd					3	4	
21	e056	高津区 新作1-9-1	新作小	教育委員会 健康教育課	H21.08.27	コンピューター 教室	28.0	37.9	nd					3	4	
21	e057	高津区 北見方2-5-1	東高津小	教育委員会 健康教育課	H21.08.26	普通教室	26.2	81.2	nd					3	4	
21	e058	高津区 坂戸1-1	坂戸小	教育委員会 健康教育課	H21.08.26	普通教室	27.1	58.5	nd					3	4	
21	e059	高津区 久本3-11-3	久本小	教育委員会 健康教育課	H21.08.31	会議室	24.8	84.5	nd					3	4	
21	e060	高津区 下作延1114-2	下作延小	教育委員会 健康教育課	H21.09.03	コンピューター 教室	26.7	59.2	nd					3	4	
21	e061	高津区 溝口4-19-1	高津小	教育委員会 健康教育課	H21.09.08	コンピューター 教室	27.9	75.9	nd					3	4	
21	e062	高津区 梶ヶ谷4-12	梶ヶ谷小	教育委員会 健康教育課	H21.07.09	図工室	29.7	53.3	nd					3	4	
21	e063	高津区 梶ヶ谷2-14-1	西梶ヶ谷小	教育委員会 健康教育課	H21.08.31	普通教室	23.1	45.5	nd					3	4	

市立学校(園)の検査結果

高津区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
21	e064	高津区 久末647	久末小	教育委員会 健康教育課	H21.07.15	普通教室	32.4	63.4	nd					3	4	
21	e065	高津区 上作延559	上作延小	教育委員会 健康教育課	H21.08.31	図工室	22.0	70.0	nd					3	4	
21	e066	高津区 上作延796	南原小	教育委員会 健康教育課	H21.08.19	普通教室	28.8	56.4	nd					3	4	
21	e067	高津区 久地4-2-1	久地小	教育委員会 健康教育課	H21.09.03	プレイ ルーム	25.5	20.7	nd					3	4	
21	e024	高津区 子母口321	東橋中	教育委員会 健康教育課	H21.07.08	コンピューター 教室	27.4	37.9	nd					3	4	
21	e025	高津区 千年1300	橋中	教育委員会 健康教育課	H21.08.27	コンピューター 教室	31.0	33.2	nd					3	4	
21	e026	高津区 久本3-11-2	高津中	教育委員会 健康教育課	H21.08.19	美術室	29.4	68.6	nd					3	4	
21	e027	高津区 末長1274-7	東高津中	教育委員会 健康教育課	H21.08.27	コンピューター 教室	30.0	34.8	nd					3	4	
21	e028	高津区 久地1-10-1	西高津中	教育委員会 健康教育課	H21.09.03	コンピューター 教室	25.5	82.9	nd					3	4	
21	a005	高津区 久本3-11-1	高津高 全日制	教育委員会 健康教育課	H21.09.08	普通教室	28.0	75.9	nd					3	4	
21	p005	高津区 久本3-11-1	高津高 定時制	教育委員会 健康教育課	H21.09.08	普通教室	27.2	58.5	nd					3	4	

市立学校(園)の検査結果

高津区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
21	o002	高津区 久本3-7-1	養護	教育委員会 健康教育課	H21.08.19	保健室	27.7	76.9	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294