

市立学校の検査結果

高津区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
23	e052	高津区 子母口730	子母口小	教育委員会 健康教育課	H23.07.29	1年2組	28.3	66.8	nd					3	4	
23	e053	高津区 千年1024	橘小	教育委員会 健康教育課	H23.08.11	パソコン室	34.2	17.9	nd					3	4	
23	e054	高津区 末長1705	末長小	教育委員会 健康教育課	H23.08.11	パソコン室	31.5	54.1	nd					3	4	
23	e055	高津区 新作1-9-1	新作小	教育委員会 健康教育課	H23.08.11	パソコン室	33.5	83.6	nd					3	4	
23	e056	高津区 北見方2-5-1	東高津小	教育委員会 健康教育課	H23.08.17	1年1組	31.5	36.1	nd					3	4	
23	e057	高津区 坂戸1-1	坂戸小	教育委員会 健康教育課	H23.08.17	2年3組	31.1	24.1	nd					3	4	
23	e058	高津区 久本3-11-3	久本小	教育委員会 健康教育課	H23.08.23	1年1組	29.5	24.2	nd					3	4	
23	e059	高津区 下作延5-19-1	下作延小	教育委員会 健康教育課	H23.08.08	パソコン室	29.1	* 151.4	nd					3	4	換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。 ※再測定値は再検査結果表に記載。
23	e060	高津区 溝口4-19-1	高津小	教育委員会 健康教育課	H23.08.08	6年6組	32.0	* 108.0	nd					3	4	換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。 ※再測定値は再検査結果表に記載。
23	e061	高津区 梶ヶ谷4-12	梶ヶ谷小	教育委員会 健康教育課	H23.07.28	1年3組	29.9	42.3	nd					3	4	
23	e062	高津区 梶ヶ谷2-14-1	西梶ヶ谷小	教育委員会 健康教育課	H23.08.12	1年1組	28.1	54.7	nd					3	4	
23	e063	高津区 久末647	久末小	教育委員会 健康教育課	H23.07.26	4年1組	27.5	24.4	nd					3	4	

市立学校の検査結果

高津区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
23	e064	高津区 上作延559	上作延小	教育委員会 健康教育課	H23.08.12	1年1組	29.3	36.3	nd					3	4	
23	e065	高津区 上作延796	南原小	教育委員会 健康教育課	H23.08.10	パソコン室	26.8	36.6	nd					3	4	
23	e066	高津区 久地4-2-1	久地小	教育委員会 健康教育課	H23.08.05	2年2組	27.3	* 109.7	nd					3	4	換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。 ※再測定値は再検査結果表に記載。
23	j024	高津区 子母口321	東橋中	教育委員会 健康教育課	H23.07.22	3年4組	25.3	12.5 未滿	nd					3	4	
23	j025	高津区 千年1300	橋中	教育委員会 健康教育課	H23.08.11	パソコン室	35.0	17.8	nd					3	4	
23	j026	高津区 久本3-11-2	高津中	教育委員会 健康教育課	H23.08.10	3年1組	28.6	18.4	nd					3	4	
23	j027	高津区 末長1274-7	東高津中	教育委員会 健康教育課	H23.08.11	パソコン室	34.0	65.6	nd					3	4	
23	j028	高津区 久地1-10-1	西高津中	教育委員会 健康教育課	H23.08.05	第Ⅱ音楽室	31.1	36.1	nd					3	4	
23	a005	高津区 久本3-11-1	高津高全日制	教育委員会 健康教育課	H23.08.04	1年4組	29.0	12.5 未滿	nd					3	4	
23	p005	高津区 久本3-11-1	高津高定時制	教育委員会 健康教育課	H23.08.04	2年3組	26.7	36.6	nd					3	4	
23	o002	高津区 久本3-7-1	養護	教育委員会 健康教育課	H23.08.10	オフィスワーク	26.9	* 115.9	nd					3	4	換気の励行等の指導を行った後、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。 ※再測定値は再検査結果表に記載。

※1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下

※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294