

市立学校の検査結果

多摩区

| 実施年度 | 整理番号 | 施設 | | 所管局・課 | 測定実施年月日 | 測定室名 | 室温(°C) | 測定結果 ※1 | | | | | | 測定方法※2 | 測定理由※3 | 備考 |
|------|------|------------------|------|----------------|-----------|-----------|--------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------|--------|----|
| | | 所在地 | 名称 | | | | | ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | | |
| 27 | e084 | 多摩区 宿河原3-18-1 | 稲田小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 3年1組 | 28.9 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e085 | 多摩区 長尾7-28-1 | 長尾小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.10 | 家庭科室 | 26.6 | 97.7 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e086 | 多摩区 宿河原2-1-1 | 宿河原小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.14 | 多目的室 | 31.4 | 42.1 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e087 | 多摩区 登戸1329 | 登戸小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.13 | パソコン室 | 30.8 | 21.7 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e088 | 多摩区 中野島3-12-1 | 中野島小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.09 | 個別教室 | 25.5 | 18.4 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e089 | 多摩区 布田23-1 | 下布田小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.10 | 3年1組 | 26.2 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e090 | 多摩区 菅馬場2-19-1 | 東菅小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.09 | 特別活動 室 | 24.1 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e091 | 多摩区 菅馬場3-25-1 | 南菅小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.15 | 理科室 | 29.6 | 24.2 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e092 | 多摩区 菅北浦4-2-1 | 西菅小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.15 | 1年2組 | 29.8 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e093 | 多摩区 菅2-6-1 | 菅小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 視聴覚室 | 29.4 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e094 | 多摩区 枅形4-9-1 | 東生田小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | パソコン室 | 27.9 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |

市立学校の検査結果

多摩区

| 実施年度 | 整理番号 | 施設 | | 所管局・課 | 測定実施年月日 | 測定室名 | 室温(°C) | 測定結果 ※1 | | | | | | 測定方法 ※2 | 測定理由 ※3 | 備考 |
|------|------|-------------------|------|----------------|-----------|-------|--------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------|---------|----|
| | | 所在地 | 名称 | | | | | ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | | |
| 27 | e095 | 多摩区 三田3-6-4 | 三田小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 保健室 | 27.8 | 42.6 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e096 | 多摩区 生田7-22-1 | 生田小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.09 | 5年2組 | 24.1 | 18.5 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | e097 | 多摩区 南生田3-1-1 | 南生田小 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 4年5組 | 25.3 | 42.9 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | j038 | 多摩区 宿河原4-1-1 | 稲田中 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 図書室 | 28.0 | 24.3 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | j039 | 多摩区 柘形1-22-1 | 柘形中 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.14 | 201 | 30.2 | 66.4 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | j040 | 多摩区 中野島1-16-1 | 中野島中 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 1年2組 | 27.3 | 30.5 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | j041 | 多摩区 菅馬場4-1-1 | 南菅中 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 少人数教室 | 28.5 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | j042 | 多摩区 菅城下28-1 | 菅中 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | 理科室 | 29.1 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | j043 | 多摩区 三田2-5420-2 | 生田中 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.10 | 1年4組 | 25.0 | 12.5 未満 | nd | | | | | 3 | 4 | |
| 27 | j044 | 多摩区 南生田3-4-1 | 南生田中 | 教育委員会 健康教育課 | H27.07.16 | パソコン室 | 27.0 | 79.3 | nd | | | | | 3 | 4 | |

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課