


受水槽の管理ポイント



③【通気管】

傘が取れたり、防虫網が破れていて、ほこり・虫等が入ってしまう状態ではないですか？



②【マンホール】

・施錠はされていますか？
・パッキンの劣化等により、蓋ががたついたりしていませんか？
・密閉されていないと異物が受水槽に入り込んでしまいます。



【受水槽の内部】

・受水槽の中に異物や汚れはありませんか？
・ボールタップや水中電極は破損していませんか？


①【受水槽の本体】

・隙間や穴が開いていて、雨水等が入り込むような状態ではありませんか？
・受水槽の亀裂等があり、水漏れしていませんか？



⑤【受水槽の周囲】

受水槽の周囲や上部にごみや草などがあり、点検や清掃等に支障がある状態ではないですか？



④【排水口空間】

管端部と排水管との間は、逆流しないように十分な距離がありますか？



③【オーバーフロー管】

防虫網がなかったり、破れていて、ほこり・虫等が入ってしまう状態ではないですか？

