

鉄骨工事施工結果報告書

(中間検査・完了検査申請書第4面の補完資料)

年 月 日

(あて先)川崎市 建築主事

建築主 住所 氏名				
報告者	工事監理者 住所 氏名	()級建築士	()登録番号	号 印
		()級建築士事務所	()登録番号	号
工事施工者 住所 氏名		建設業許可()第 号		
鉄骨工事における施工及び監理を行い、構造耐力上安全であることを確認しましたので報告します。				
確認年月日 番号		年 月 日 第 ____ 確 ____ 建築川崎市本 ____ 号		
工事名称				
建築場所		川崎市 区		
鉄骨加工工場の大臣認定		グレード <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> J 認定番号		
検査率	工場	社内	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
	現場	受入れ	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
	工場	社内	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
	現場	受入れ	外観(目視)検査 %	非破壊検査 UT %
受入れ検査結果	指摘事項		不合格箇所	「有」の場合、不合格箇所の部位と対処方法
	工場	食い違い ずれ アンダーカット 余盛不足 われ ブローホール ()	有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無	
現場	食い違い ずれ アンダーカット 余盛不足 われ ブローホール ()	有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無		

(注意)

- 1 ※印のある欄は、記入しないでください。
- 2 この報告書は、当該工事完了後、完了検査申請時までには1部提出してください。また、中間検査対象建築物の場合は、この他に特定工程に係る工事までの内容について、中間検査申請時までにはこの報告書を1部提出してください。
- 3 報告者の氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

検査項目	検査の日付		内容				
	施工者	監理者					
検査 等 の 実 施 状 況	工作図確認 現寸検査		①施工図の確認及び現寸検査を行った。 ②剛接合部について応力伝達上支障ないことを確認した。				
	材料検査 溶接仕口部 仮付組立 の検査		①溶接棒、溶接姿勢、電流、溶接技能者資格を確認した。 ②使用鋼材の材料検査を行った。 □試験 □ミルシート ③突合せ溶接の開先角度、ルート面状態、ルート間隔を検査した。 ④スカーラップ $r =$ mm を確認した。 ⑤エンドタブ () の取付けを確認した。 ⑥裏あて金の取付け状態又は裏はつりを確認した。 ⑦突合せ継手の食い違い、仕口のずれを確認した。 ⑧すみ肉溶接のはだすきを検査した。 ⑨仕口内部の内ダイアフラムの取付けと開先の検査をした。 ⑩ボルト等の縁端距離、相互間の中心距離の確認をした。 ⑪ボルト孔の径とボルト径を確認した。				
		溶接検査 製品検査		①入熱温度・パス間温度の管理状況を確認した。 ②柱、梁等の部材寸法等を確認した。 ④すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。 ⑤裏はつりの施工を確認した。 ⑥スラグ、スパッタの除却(清掃)を確認した。 ⑦鉛直ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 ⑧水平ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。			
			ボルト締付 建て方検査		①高力ボルトの製品名を確認した。 □JIS形 □トルシア形 ②高力ボルトの材料強度を確認した。 □試験 □ミルシート ③ボルトの本数、径、添板の板厚等を確認した。 ④高力ボルトの摩擦面処理を確認した。 □赤錆 □ () ⑤高力ボルトのトルク係数値試験を行った。(JIS形トルクコントロール法) ⑥高力ボルトの導入軸力の確認試験を行った。(トルシア形) ⑦1次締め後マーキングを行った。 ⑧ピンテールの破断を確認した。(トルシア形) ⑨2次締め後ナット回転量、共回り、軸回りの無いこと、ボルトの余長を確認した。 ⑩建入れ精度の確認をした。 ⑪ブレースの遊びがないか確認した。		
				柱脚		①アンカーボルトの径、長さ、取付け位置を確認した。 ②グラウトモルタルの充填を確認した。 ③アンカーボルトの締付を確認した。 ④既成柱脚はメーカーのチェックシートにより確認した。	
					合成スラブ		①スタッドボルトの打撃曲げ試験を行った。 ②接合方法 () の確認を行った。 ②焼抜き栓溶接の径、ピッチ、外観検査を確認した。
				各種書類の確認		確認書類	工事監理者の確認
				考察	鋼材の品質証明書		有 ・ 無
					非破壊検査報告書		有 ・ 無
				考察	合成スラブ施工状況報告書		有 ・ 無
		露出柱脚施工状況報告書				有 ・ 無	
考察	溶接技能者資格証明書			有 ・ 無			
	工事写真			有 ・ 無			
考察	その他 ()			有 ・ 無			