

水質自動測定装置による毎日検査結果（令和4年度）

	測定地点 (移設前地点)	遊離残留塩素濃度 [mg/L]											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	白鳥諏訪公園	0.36	0.38	0.37	0.41	0.38	0.40	0.40	0.40	0.39	0.41	0.42	0.38
2	上下水道局久末ポンプ場	0.34	0.33	0.36	0.35	0.36	0.37	0.43	0.39	0.35	0.35	0.33	0.36
3	向原の丘公園横(千代ヶ丘いこいの家) (注2)	0.48	0.50	0.45	0.50	0.47	0.47	0.47	0.43	0.44	0.44	0.47	0.46
4	入江崎水処理センター	0.38	0.37	0.48	0.37	0.38	0.37	0.42	0.40	0.41	0.43	0.44	0.40
5	蔵敷公園横（宮前平駅前）(注1)	0.63	0.63	0.66	0.56	0.59	0.54	0.56	0.55	0.59	0.59	0.59	0.61
6	新川崎ふれあい公園（国際交流センター）(注2)	0.52	0.50	0.57	0.50	0.48	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.49	0.44
7	等々力緑地	0.54	0.56	0.56	0.53	0.52	0.54	0.52	0.51	0.50	0.51	0.53	0.52
8	久地の里公園前	0.51	0.54	0.57	0.53	0.56	0.51	0.48	0.47	0.47	0.48	0.50	0.51
9	虹ヶ丘南公園	0.47	0.46	0.45	0.46	0.47	0.41	0.43	0.43	0.45	0.48	0.49	0.49
10	上下水道局稲田取水所	0.53	0.55	0.58	0.56	0.57	0.51	0.50	0.48	0.47	0.47	0.48	0.53
11	殿町いこいの家	0.48	0.45	0.53	0.49	0.45	0.48	0.49	0.47	0.46	0.48	0.48	0.47
12	麻生市民館岡上分館	0.49	0.50	0.49	0.51	0.52	0.49	0.48	0.47	0.44	0.46	0.50	0.50
13	百合丘子ども文化センター	0.46	0.44	0.46	0.48	0.50	0.47	0.45	0.42	0.43	0.44	0.47	0.47
14	上下水道局長尾加圧ポンプ所	0.56	0.55	0.58	0.53	0.54	0.51	0.50	0.51	0.52	0.55	0.58	0.56
15	多摩道路公園センター	0.51	0.53	0.51	0.51	0.54	0.49	0.48	0.46	0.45	0.48	0.46	0.47
16	川中島公園(川崎市役所第2庁舎) (注2)	0.48	0.47	0.49	0.47	0.46	0.49	0.49	0.48	0.47	0.48	0.50	0.49
17	上下水道局京町ポンプ場	0.49	0.48	0.53	0.50	0.48	0.49	0.50	0.47	0.48	0.50	0.50	0.49
18	上下水道局加瀬水処理センター	0.44	0.45	0.51	0.49	0.47	0.49	0.47	0.46	0.44	0.43	0.46	0.44
19	犬蔵くすのき公園	0.49	0.48	0.50	0.50	0.54	0.48	0.47	0.45	0.44	0.45	0.44	0.47
20	新百合丘西調整池	0.48	0.50	0.48	0.51	0.53	0.48	0.48	0.48	0.42	0.45	0.50	0.48

各地点の結果は、毎日午前9時のデータの1ヶ月分の平均値です。

水道法施行規則により、全ての給水栓水において遊離残留塩素濃度が、0.1mg/L以上であることと規定されています。

上記全ての検査地点において、色度は1度未満、濁度は0.1度未満であることを毎日確認しています。(水道水質基準は、色度5度以下、濁度2度以下)

注1:6月に「宮前平駅前」から「蔵敷公園横」に装置を移設しました。数値は、宮崎配水ブロックの値として、新旧地点混合の1か月の平均値となっています。

注2:8月に「千代ヶ丘いこいの家」から「向原の丘公園横」へ、「国際交流センター」から「新川崎ふれあい公園」へ、「川崎市役所第2庁舎」から「川中島公園」へ装置を移設しました。数値は、それぞれ千代ヶ丘配水ブロック、鷺沼配水ブロック、末吉配水ブロックの値として、新旧地点混合の1か月の平均値となっています。