# 市内給水栓水質検査結果

## 王禅寺［調査地点A］

| | 令和 6年 | | | | | | | | | 令和 7年 | | | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水月日 | 4月23日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月9日 | 8月6日 | 9月3日 | | | | | | | |
| 天候 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | | － |
| 採水時刻 | 10:50 | 10:42 | 10:55 | 10:50 | 10:50 | 10:55 | | | | | | | － |
| 気温 | 18.2 | 19.7 | 21.6 | 33.4 | 35.7 | 25.0 | | | | | | | － |
| 水温 | 17.4 | 19.1 | 21.2 | 26.0 | 28.5 | 26.0 | | | | | | | － |
| 一般細菌 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | | 1mL中集落数100以下 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | － | － | 0.0001未満 | － | － | 0.0001未満 | | | | | | | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | － | － | 0.00005未満 | － | － | 0.00005未満 | | | | | | | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | － | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | － | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | － | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | － | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | | | | | | | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | | | | | | | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | － | － | 0.01 | － | － | 0.01 | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | － | 0.0001未満 | － | － | 0.0001未満 | － | | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | － | 0.0005未満 | － | － | 0.0005未満 | － | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | － | 0.0002未満 | － | － | 0.0002未満 | － | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | － | 0.0001未満 | － | － | 0.0001未満 | － | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | － | 0.0001未満 | － | － | 0.0001未満 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | － | 0.0001未満 | － | － | 0.0001未満 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| ベンゼン | － | 0.0001未満 | － | － | 0.0001未満 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | － | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | － | 0.0083 | － | － | 0.010 | － | | | | | | | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | － | 0.002 | － | － | 0.003 | － | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | － | 0.0005 | － | － | 0.0008 | － | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | － | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | － | 0.012 | － | － | 0.015 | － | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | － | 0.006 | － | － | 0.008 | － | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | － | 0.0030 | － | － | 0.0038 | － | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | － | 0.0001未満 | － | － | 0.0001未満 | － | | | | | | | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | － | 0.005未満 | － | － | 0.005未満 | － | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | － | － | 0.005未満 | － | － | 0.005未満 | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | － | － | 0.023 | － | － | 0.027 | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | － | － | 0.002 | － | － | 0.004 | | | | | | | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | － | － | 0.003 | － | － | 0.003 | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.7 | － | － | 7.7 | － | － | | | | | | | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | － | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | 12 | | | | | | | 200mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 58 | － | － | 57 | － | － | | | | | | | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | 120 | － | － | 110 | － | － | | | | | | | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.005未満 | － | － | 0.005未満 | － | － | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | － | － | － | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | 0.00001mg/L以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | － | － | － | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | － | － | 0.005未満 | － | － | 0.005未満 | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | 0.0005未満 | － | － | 0.0005未満 | － | － | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | | | | | | | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | | 5度以下 |
| 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | 2度以下 |