市内給水栓水質検査結果

野川 ［調査地点I］

	令和 7年									令和 8年			基準値
採水月日	4月15日	5月20日											
採水時刻	9:40	9:40											－
気温	21.6	27.2											－
水温	15.2	19.6											－
一般細菌	1未満	1未満											1mL中集落数100以下
大腸菌	不検出	不検出											検出されないこと
カドミウム及びその化合物	－	－											0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	－	－											0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	－	－											0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	－	－											0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－	－											0.01mg/L以下
六価クロム化合物	－	－											0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満											0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001未満											0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1.0											10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.10	0.11											0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	－	－											1.0mg/L以下
四塩化炭素	－	0.0001未満											0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	－	0.0005未満											0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	0.0002未満											0.04mg/L以下
ジクロロメタン	－	0.0001未満											0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	－	0.0001未満											0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	－	0.0001未満											0.01mg/L以下
ベンゼン	－	0.0001未満											0.01mg/L以下
塩素酸	0.01未満	0.02											0.6mg/L以下
クロロ酢酸	－	0.001未満											0.02mg/L以下
クロロホルム	－	0.011											0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	－	0.003											0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	－	0.0004											0.1mg/L以下
臭素酸	－	－											0.01mg/L以下
総トリハロメタン	－	0.014											0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	－	0.007											0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	－	0.0027											0.03mg/L以下
ブロモホルム	－	0.0001未満											0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	－	0.005未満											0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	－	－											1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	－	－											0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	－	－											0.3mg/L以下
銅及びその化合物	－	－											1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	8.0	－											200mg/L以下
マンガン及びその化合物	－	－											0.05mg/L以下
塩化物イオン	7.8	7.0											200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54	－											300mg/L以下
蒸発残留物	110	－											500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.005未満	－											0.2mg/L以下
ジェオスミン	－	－											0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	－	－											0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	－	－											0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005未満	－											0.005mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5											3mg/L以下
pH値	7.4	7.5											5.8 以上 8.6 以下
味	異常なし	異常なし											異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし											異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満											5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満											2度以下