

健康福祉委員会資料

(健康福祉局関係)

1 所管事務の調査（視察）

(1) 社会福祉施設 みやうちについて

資料1 「社会福祉施設 みやうち」の施設概要と台風19号の被害状況
について

参考資料 社会福祉施設みやうち 平面図

令和元年11月21日

健康福祉局

「社会福祉施設 みやうち」の施設概要と台風19号の被害状況について

1 施設概要

- (1) 施設名 社会福祉施設みやうち
- (2) 所在地 川崎市中原区宮内1-25-1
- (3) サービス種類 1階 居宅介護支援、地域包括支援センター、通所介護、障害者生活介護
2階～4階 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
- (4) 事業者名 社会福祉法人セイワ

2 被害状況

浸水により1階が水没

- (1) 負傷者 なし ※水没前に入所者を上層階へ移動
- (2) ライフライン
 - 電気 一時施設全体が停電したが復旧
 - 水道 ポンプが故障して使用不可（飲料水はペットボトル等で対応可）
 - ガス 一時停止したが復旧
- (3) その他設備等
 - トイレ 一時停止したが復旧
 - エレベーター 一時停止したが復旧
 - 風呂 浴槽ろ過機が停止。復旧に向け工事依頼中
 - 1階機械浴槽 汚泥により2台が停止。復旧できず新たに購入設置の予定
 - 車両 送迎者等18台が水没により廃車。（中型バス1台含む）
- (4) 建物
 - 1階廊下 洗浄後、消毒し復旧に向けて準備中
 - 会議室等 室内が木目タイル等の箇所は、全て剥がして床の張替を行う予定
 - 各部屋 木製の書庫・建具が泥水を含んだため膨張し破損。
取外して新たに書庫を設ける予定
 - 廊下・各部屋 壁紙・モルタルの下地が泥水を含んだためカビが繁殖。
全て剥がして張替を行う予定
 - 配電盤・火災警報等 水没により復旧に向けて工事作業中
 - 自動ドア 水没により復旧に向けて工事作業中


3 現状（令和元年11月19日時点）


- (1) 居宅介護支援・・・1階ボランティア室にて事業所を再開
- (2) 地域包括支援センター・・・1階ボランティア室にて事業所を再開
- (3) 通所介護、障害者生活介護・14日（金）より4階フロアにて重度障害者の通所再開
18日（月）より井田障害者センターで（社福）川崎聖
風福祉会の共用会議室のスペースを利用した通所を実施

社会福祉施設 みやうち

参考資料

施設外周図





-  通所介護専用
-  共用部分
-  知的障害者更生施設