

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
H28年4月			85,968
	各所トイレ不具合対応	配管増し締め・パッキン交換	
	屋上ルーフトレン清掃	土砂・雑草撤去	
	ブラインド修理	シート取付	
	電灯盤L-B1-2ブレーカー不具合	ブレーカー交換	
	MA1F通路照明器具修理	安定器交換	
	SA3Fサブアリーナ窓枠不具合	窓枠パッキン取付	
	備品修理	音響用ケーブル修理	
	各所照明管球交換	管球交換	
5月			344,056
	MA東側ドライエリア 防鳥ネット破損	防鳥ネット張り直し	
	各所ブラインド修理	シート取付等	
	グラウンド境界鉄柵修理	強風で外れた為、ワイヤーで固定	
	浴室・シャワー室水栓修理	パッキン・部品交換	
	MA1F選手控室2 壁面補修	傷跡をパテで補修	
	備品修理	各所机・テーブル修理	
	外周レンガ砂締め	レンガ固定	
	SA2F多目的トイレ照明器具修理	電子スターター交換	
	SA2～3F階段手すり修理	コーキング剤で固定	
	各所照明管球交換	管球交換	
6月			1,151,537
	SA1F 男子浴室水栓修理	給湯栓止水不良の為修理	16,740
	各所靴箱・ロッカー修理	扉調整・鍵修理	
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	照明用スイッチ修理	部品交換	
	MA1F女子シャワー室洗面台照明修理	電子スターター交換	
	SA1F男女サウナ室スノコ修理	腐食部研磨・釘打ち直し	
	備品修理	音響用ケーブル・運搬用台車修理 他	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	各所ドア修理	フランス落とし交換	
	MA観客席座席修理	破損部交換・プレート取付	
	ボイラー着火装置修理	真空ヒーター部品交換	345,600
	各所照明管球交換	管球交換	
7月			182,149
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	清掃用具修理	掃除機電源ケーブル修理	
	各所ブラインド修理	シート取付	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	備品修理	ベンチ・音響ケーブル修理	
	冷却水ポンプ調整	漏水過多の為、軸封部調整	
	浴室各所修理	イス修理・タイル貼付	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
	MA南側外階段床面ブロック補修	接薬剤にて補修	
	外周東側外灯器具修理	カバーをコーキング剤で補修	
	MA階段滑り止め補修	滑り止めテープ剥がれの為、貼り直し	
	MA観客席座席案内板修理	プレート脱落の為、取付	
	空調設備整備	Vベルト交換・グリスアップ	
	各所照明管球交換	管球交換	
8月			762,396
	各所靴箱・ロッカー修理	扉調整・鍵修理	
	外周「駐車禁止」看板修理	ワイヤーにて補修	
	清掃用具修理	掃除機電源ケーブル修理	
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ドア修理	ドアクローザー調整	
	外周庭園灯LED化	後継器具が無い為、LEDへ交換	
	浴室各所修理	イス修理・タイル貼付	
	冷温水発生機 RB-1-1 着火装置交換	ガスヘッド交換	486,000
	MA天井排煙窓閉鎖作業	開閉用ワイヤー張り直し	43,200
	MA観客席座席案内板修理	プレート脱落の為、取付	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	外周レンガ砂締め	レンガ固定	
	外周東側外灯器具修理	カバーをコーキング剤で補修	
	SA1F事務室 非常扉修理	動作不良の為、調整	
	各所照明管球交換	管球交換	
9月			1,427,138
	清掃用具修理	カート修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	MA屋上パラペット補修	亀裂部をコーキングで補修	
	MA床面化粧蓋修理	取付金具調整	
	MA用照明スタンド修理	スタンド部調整	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	MA観客席座席案内板修理	プレート脱落の為、取付	
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ドア修理	ドアクローザーアーム取付	
	自動ドア駆動装置交換工事	SAエントランス自動扉	945,000
	各所ロッカー修理	扉調整・鍵修理	
	応接室洗面台水石鹸入れ修理	動作不良の為修理	
	排気ファン交換及び全熱交換器Vベルト交換	異音発生の為交換	291,600

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	SA1F男子サウナ室スノコ修理	腐食部研磨・釘打ち直し	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
	浴室各所修理	タイル貼付・目地コーキング	
	各所照明管球交換	管球交換	
10月			1,514,664
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	SA2F研修室 照明カバー取付	カバーが外れた為、取付直し	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	清掃用具修理	カート修理	
	MA1F楽屋1水石鹸入れ修理	詰りにより動作不良の為、分解清掃	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	電気温水器弁ゴム交換	止水不良の為、弁ゴム交換	
	メインアリーナ外壁補修工事	各所外壁亀裂部補修	594,000
	外周「車両通行止め」看板修理	接合部取付直し	
	各所照明管球交換	管球交換	
	冷却水ポンプグランドパッキン交換工事	漏水過多の為、パッキン交換	496,800
11月			885,057
	SA3Fウォータークーラー修理	部品交換	10,800
	給湯ボイラー不具合対応	着火装置不良の為、内部清掃	49,680
	給湯ボイラー炎検知器交換工事	検知器交換・本体内部清掃	108,000
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	正面広場サインキューブ設置・補修	おもりの取付	
	MA屋上Aコア外灯器具修理	絶縁不良の為、配線接続直し	
	備品修理	ベンチ・卓球台修理	
	MA観客席座席修理	破損座席取替え	
	各所ドア修理	ドアクローザーアーム取付	
	浴室各所修理	サウナ室イス修理	
	正面広場ポール灯配線切換	点灯時間調整	
	各所照明管球交換	管球交換	
12月			545,412
	ワイヤレスマイクシステム交換作業	受信機アンテナ交換	194,400
	空調制御設備修理	通信状態異常の為、調整	
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	各所ドア修理	フランス落とし修理 等	
	MA1F楽屋3 温水器修理	減圧弁交換	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	MA東側ドライエリア 防鳥ネット破損	防鳥ネット張り直し	
	冷温水一次ポンプ調整	漏水過多の為、軸封部調整	
	空調機AC-2フィルター清掃	差圧改善の為、フィルター清掃	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
	浴室各所修理	スノコ修理	
	外周レンガ砂締め	レンガ固定	
	各所照明管球交換	管球交換	
H29年1月			554,078
	MA1F楽屋2・3 FCU不具合修理	温度調整ダイヤル交換	
	温水循環ポンプ（HP-2）整備	異音発生の為、整備	129,600
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	各所ドア修理	鍵修理	
	正面広場サインキューブ設置・補修	おもりの取付	
	SA2F体育室 天井照明安定器交換	高所（天井内）設置の安定器交換	
	空調設備整備	Vベルト交換・グリスアップ	
	各所非常灯用バッテリー交換	更新時期の為、交換	
	MA1F 消火器収納アクリルカバー修理	ヒンジ修理	
	MA観客席座席案内板修理	プレート脱落の為、取付	
	備品修理	音響ケーブル修理	
	MA1F役員室 FCU風量調整ダイヤル修理	動作不良の為、修理	
	MA観客席座席修理	破損座席取替え	
	SA1Fロビー正面出入口 自動ドア調整	センサー位置調整	
	浴室各所修理	温度計清掃・取付位置調整	
	SA3Fサブアリーナ窓枠不具合	窓枠パッキン取付	
	MA2F西側ずい道 煙感知器交換	故障の為、交換	99,360
	各所照明管球交換	管球交換	
2月			427,929
	浴槽循環濾過装置 滅菌装置修理	薬注ポンプ詰りの為、清掃	
	通用口自動扉不具合対応	動作不良の為、調整	
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	清掃用具修理	掃除機電源ケーブル修理	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	各所ドア修理	ドアクローザー調整 他	
	浴室各所修理	スノコ修理・タイル貼付	
	正面広場サインキューブ設置・補修	おもりの取付	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	MA1F東側通路 冷水器修理	配管より漏水の為、増し締め	
	SA1F男子浴室 照明器具修理	安定器交換	
	空調設備整備	Vベルト交換・グリスアップ	
	各所照明管球交換	管球交換	
3月			4,638,544
	SA3F多目的トイレ 手洗自動水洗交換	動作不良の為、一式交換	97,200
	MA1FCコア トイレ排気ファン整備	異音・異臭の為、整備	205,200
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	清掃用具修理	電源ケーブル・延長コード修理	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	各所ドア修理	鍵調整・クローザーアーム交換	
	SPポンプ流量テスト管接続部漏水箇所止水処置	配管補修用テープにて止水	
	備品修理	デリカステージ修理	
	SA2Fトレーニング室 照明器具加工・取付	カバーの器具取付部を削り、調整	
	MA観客席座席案内板修理	プレート脱落の為、取付	
	SA1Fロビー 床面タイル貼付	剥がれの為、接着剤にて貼付	
	SA3Fサブアリーナ 壁面スリット修理	壁面へ取付直し	
	各所照明管球交換	管球交換	
			12,518,928

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
H29年4月			1,589,742
	バスケットゴール補修	スプリングナット交換	362,880
	研修室 I T Vカメラ修理	駆動ユニット調整	
	排気ファン整備	エラー表示復旧作業	
	各所水栓修理	パッキン・部品交換	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	S A 1 F サウナ室床面修繕	スノコ修理（男子サウナ室）	
	MA 2 F ホワイエ床面修繕	床タイル貼付	
	S A 2 F 体育室床面修繕	研磨及びパテ補修	
	備品修理	ベンチ修理、音響ケーブル修理	
	S A 吹抜天井照明器具修理	離線部接続	
	MA東側ドライエリア 防鳥ネット破損	防鳥ネット張り直し	
5月			339,053
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	SA1F男女サウナ室スノコ修理	腐食部研磨・釘打ち直し	
	備品修理	備品用ACアダプター修理	
	S A 4 F 床面化粧板修理	取付金具調整	
	S A B 1 F ドライエリア各所修理	電極端子点検口修理	
	S A 1 F 情報サロン各所修理	意匠修理及びブラインド取付	
6月			452,082
	S A 2 F 研修室ピクトサイン取付	取付部修理	
	メインアリーナ、サブアリーナ床補修	研磨及びパテ補修	
	MA 1 F D、F A コア修繕	庇補修、扉ガラス交換	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	SA1F男女サウナ室スノコ修理	腐食部研磨・釘打ち直し	
	S A 2 F 体育室照明修繕	絶縁不良箇所修理	
	MA東側ドライエリア 防鳥ネット破損	防鳥ネット補修	
	備品修理	AV機器ラックキャスター交換、ベンチ修理等	
	アリーナ用間仕切り修理	スタンド部修理	
	外周レンガ砂締め	レンガ固定	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
7月			1,825,501
	MA 1 F D コア修繕	庇補修	799,200

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	備品修理	ワイヤレスマイクレシーバー交換、ベンチ修理等	
	S A 1 F ロッカー室トイレ修繕	ワックス剥離作業	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	各所床面、化粧板補修	取付金具調整	
	冷却塔№2 ファン	Vベルト交換	
	外周レンガ砂締め	レンガ固定	
	S A 2 F 体育室照明器具補修	照明用安定器、管球交換	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
8月			949,149
	移動式バスケットゴール修繕	クレビスピン交換	385,560
	I T V カメラ不具合	駆動ユニット調整	
	S A 1 F 情報サロン補修	ガラス交換	345,600
	冷水器修繕	排水管修理	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	SA1F男女サウナ室スノコ修理	腐食部研磨・釘打ち直し	
	屋上ルーフトレン補修	雨漏りのためコーキング剤で補修	
	S A 2 F 体育室床補修	研磨及びパテ補修	
	各所照明管球交換	管球交換	
9月			2,582,909
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	浴室各所修理	水栓修理・タイル貼付	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	男女ロッカーキー交換	鍵交換	1,220,400
	M A 1 F 東側壁面補修	スリット取付部修理	
	SA1F男子サウナ室スノコ修理	腐食部研磨・釘打ち直し	
	S A 1 F 通路照明交換	L E D 照明に交換	
	M A 観客席修理	足元灯カバー修理	
	備品補修	ドライヤーチェーン取付、ベンチ修理等	
	S A 2 F 体育室照明器具補修	照明用安定器交換	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
10月			568,048
	S A 1 F 催事案内表示盤不具合対応	不表示に伴う調整作業	176,040
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	MA 1 F 選手控室修理	机修理	
	備品修理	音響ケーブル修理	
	MA 観客席修理	座面割れ箇所の交換、席番号表示補修	
	SA 1 F 女子浴室 備品修理	照明用電子スターター交換	
	冷却水ポンプ（CWP-1-1）整備	軸封部調整	
11月			1,009,554
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	MA ロビー階段補修	滑り止め補修	
	SA 4 F 排煙窓補修	開放防止として番線で一部補強	
	SA 1 F 熱源機械室補修	洗濯機排水管補修	
	外周正面広場補強	ガードスタンド補修	
	備品補修	ドライヤーチェーン取付、ベンチ修理等	
	浴室各所修理	タイル貼付	
12月			946,781
	電気室各所修理	ブレーカー・換気扇交換	604,800
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	備品補修	ベンチ修理等	
	正面広場入口補修	正面バリカー取っ手取付	
	浴室各所修理	壁面漏水のため補修材貼付	
	SA 3 F サブアリーナ各所修理	非常口誘導灯パネル交換	
	MA 観客席修理	座面割れ箇所の交換	
	外周レンガ砂締め	レンガ固定	
	SA2F 体育室オペラブルウォール調整	高さ調整	
H30年1月			351,174
	防犯機器不具合	異常信号発信に伴う備品交換	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	浴室各所修理	タイル貼付、壁面漏水をコーキング材で補強等	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	正面広場入口 備品補修	バリカー補修	
	外周レンガ砂締め	レンガ固定	
	SA 3 F サブアリーナ各所修理	誘導灯パネル交換	
	SAB 1 F ドライエリア各所修理	排水ポンプ電極部補修	
	備品修理	ベンチ修理等	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	MA 1 F 内東側煙感知器補修	ヘッド部交換	
	MA 観客席修理	席番号表示補修	
	MA 屋上各所修理	パラペット補修	
2月			682,688
	各所トイレ不具合対応	排気ファン整備	206,280
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所ロッカー修理	鍵修理	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	MA 観客席修理	席番号表示補修、誘導灯パネル補修	
	各所ベンチ修理	ロビー、サウナ室	
	浴室修理	床面タイル貼付	
	SA 各所修理	傷・隙間補修、ネット設置部カバー修理	
	MA 屋上緩降機標識交換	劣化に伴う交換	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
3月			718,289
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	浴室・シャワー室水栓修理	部品・パッキン交換	
	各所扉不具合調整		
	外周各種掲示物補修		
	MA 観客席修理	座面交換、案内板・鉄柵修理	
	ロッカー室各所修理	洗面台排水管修理、ベンチ修理	
	浴槽循環濾過装置整備	薬注ポンプ整備	
	浴室各所修理	下駄箱補修、照明器具補修	
	外灯補修	照明器具カバー取付直し	
			12,014,970

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
H30年4月			7,207,433
	各所トイレ不具合対応	便器、レバー修理	
	SA2Fトレーニング室不具合整備	絶縁不良箇所対応	
	浴室各所修理	水栓修理・タイル貼付	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	中央監視室整備	通信機器交換	
	MA屋上Aコア修理	屋外照明修理	
	外周各種掲示物補修	表示破損のため付け直し	
	SA1F情報サロン各所修理	水栓修理	
	MAロビー補修	手摺補強	
	備品修理	木製ベンチ修理、機器ケーブル補修	
	冷却水ポンプ整備	軸封部調整	
	給湯室機器修理	電気温水器の部品交換、オーバーフロー管修理	
	館内サイン更新	新規案内サインに取替	3,888,000
	トレーニング室床補強	床下構造部補強	1,051,596
5月			568,350
	SA音響卓不具合	接続ケーブル補修及びミキサー音量調整	
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	冷却塔（CT-1-2）整備	ブロー給水管交換	
	照明整備	LED照明取付	
	外灯補修	ガラス破損部補修	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	競技用備品修理		
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	傾度調整	
	備品修理	電源ケーブル修理	
	SA各所補修	出入口グリーンカーテン用ネット吊下部の補強	
	MA各所補修	東ホワイエPタイル外れの補修	
	サブアリーナ床面補修	研磨及びパテ補修	
6月			1,909,817
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	ハンドル修理、鏡面シート貼付	84,240
	冷温水発生機（RB-2）整備	ガスヘッド交換	648,000
	各所トイレ不具合対応	手摺補修、便器漏水部の修理	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	競技用備品修理	フロアシート巻取り機修理	
	空調設備整備	ポンプ軸封部調整	
	浴室各所修理	長椅子修理、タイル貼付	
	SA3Fバスケットゴール補修	外枠クッション取付	
	SA2F研修室補修	柱コーナーガード剥離補修	
	SA2Fトレーニング室床面破損補修	養生シートにて補強	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額 (単位: 円)
7月			598,111
	各所トイレ不具合対応	部品交換	
	浴槽循環濾過装置整備	薬注ポンプ交換	205,200
	各所トイレ不具合対応	部品・パッキン交換	
	MA、SA床面補修	床面ポール差込口の蓋修理	
	ロッカー室補修	洗面台水栓修理	
	備品修理	音響用ケーブル修理、ベンチ修理	
	SA3Fサブアリーナ各所修理	非常口誘導灯パネル交換	
	正面広場入口補修	正面バリカー取っ手取付	
	浴室各所修理	不良混合栓交換	
	各所ブラインド修理	シート取付	
	MA B 1 F 空調機械室整備	湧水ポンプ取付	
8月			1,250,527
	SA2F体育室各所修理	音響設備の修理、床面ゴムクッションの補修	
	SA1F催事案内表示盤不具合対応	不表示に伴う調整作業	176,040
	各所トイレ不具合対応	漏水補修	
	各所扉、ブラインド修理	扉脱輪の補修等	
	正面広場入口補修	正面バリカー取っ手取付	
	各所階段補修	ノンスリップ貼付	
	SA1Fロッカー室補修	水栓レバーハンドル交換	
	照明用スイッチ修理	部品交換	
9月			287,939
	備品修理	電源ケーブル修理、木製ベンチ修理	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	SA2Fトレーニング室補修	FCUドレン排水部が通水不良のため清掃	
	MA各所補修	東ホワイエPタイル剥離部分の補修	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	高さ調整	
	MA1Fエントランス	誘導灯のパネル補修	
	SA3Fバスケットゴール補修	駆動部修理	
10月			823,285
	SA2F体育室オペラブルウォール補修	ノーズ機構部一式交換	423,360
	各所扉、ブラインド修理	フランス落とし調整等	
	正面広場入口補修	正面バリカー修理	
	各所トイレ不具合対応	部品交換	
	浴室各所修理	混合栓修理、タイル貼付	
	外灯補修	照明器具カバー取付直し	
	備品修理	電源ケーブル修理	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
11月			785,682
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	スライド部の調整他	
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	MA屋上東側ルーフトレン整備	配管劣化に伴うコーキング対応	345,600
	各所トイレ不具合対応	部品交換	
	MA観客席修理	破損座面交換	
	清掃用具修理	掃除機電源ケーブル修理	
	外灯補修	照明器具カバー取付直し	
	空調機（AC-2）整備	フィルター清掃	
12月			1,589,356
	SA1Fシャワー室補修	天井パネル補修	371,520
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	高さ調整	
	浴槽循環濾過装置整備	塩素注入点移設	172,800
	MA観客席修理	破損座面交換	
	冷却水ポンプ（CWP-1-1）整備	グランドパッキン交換及びストレーナー清掃	
	各所トイレ不具合対応	部品交換	
	各所扉修理	ヒンジ部調整他	
	浴室各所修理	亀裂部コーキング、照明用電子スターター交換	
H31年1月			321,010
	各所扉修理		
	各所トイレ不具合対応	部品交換	
	清掃用具修理	掃除機電源ケーブル修理	
	給湯室機器修理	電気温水器の部品交換	
	備品修理	木製ベンチ修理	
	消火ポンプ制御盤	液面リレー交換	
	MA、SA床面補修	損傷部研磨対応	
2月			931,862
	各所扉、ブラインド修理	シート取付他	
	各所トイレ不具合対応	部品交換	
	MA観客席修理	破損座面交換	
	SA2F体育室オペラブルウォール調整	高さ調整	
	浴室各所修理	タイル貼付	
	SA1Fシャワー室各所修理	混合栓交換	
3月			2,817,237
	空調用熱源機器整備	制御盤モジュールカード修理	
	冷却塔整備	サーモスタット交換	301,320
	冷温水発生機整備	ガス遮断弁バッテリー交換	245,160
	SA1F電気室（PAC14-1）整備	ファン基盤交換	

修繕履歴調査票

施設名	川崎市とどろきアリーナ
-----	-------------

年度	件名	内容	金額（単位：円）
	非常用発電機修理	潤滑油、潤滑油フィルター、燃料フィルター、燃料フィードポンプ交換及び燃料補充	
	各所トイレ不具合対応	部品交換	
	S A 3 Fサブアリーナ補修	天井石こうボード剥落部の貼付	
	S A 1 Fシャワー室各所修理	部品交換	
	MA観客席修理	破損座面交換	
	各所ブラインド修理	シート取付	
			19,090,609