

パッケージエアコン必須更新リスト

設置場所等	品名	圧縮機定格出力	製造年月日	製造メーカー	室外機 型番・型式
1階監視室	業務用エアコン	1.7kW	昭和57年1月	三菱重工業	FDC-206
4階第2会議室	業務用エアコン	4.5kW	平成9年1月	ダイキン工業	RYJ160F
4階第3会議室	業務用エアコン	4.5kW	平成8年3月	ダイキン工業	RYJ180F
4階第4会議室	業務用エアコン	4.5kW	平成8年4月	ダイキン工業	RYJ160F
4階第5会議室	業務用エアコン	2.0kW	平成8年3月	ダイキン工業	RZYJ63F
選挙管理委員会室	業務用エアコン	1.7kW	平成4年	ダイキン工業	RTY50DT
4階第7会議室	家庭用エアコン	1.6kW	平成14年10月	ダイキン工業	RTYP56CV
4階電話交換MDF室	家庭用エアコン	0.75kW	昭和59年	松下電器産業	CU-2218AU5
4階防災無線室	家庭用エアコン	1.8kW	平成20年11月	ダイキン工業	RYP80AAT
2階守衛室	家庭用エアコン		平成21年	ダイキン工業	R-25 KNS
食堂系統 ※食堂系統については必須更新ですが、電力量は別メーターとなっているので、電力量等の ベースラインには考慮していません。	空調機	7.5kW×2	昭和57年1月	三菱重工業	AUC-107H×2

※食堂系の電力量等についてもベースラインに含まれております。回答のNo32を参照してください。