

新旧対照表

平成30年7月31日

新	旧	変更内容																				
<p><b>募集要項 P. 15</b></p> <p>表8-1 提案条件</p> <table border="1"> <tr> <td>一次エネルギー削減率</td> <td>42.9%/年 以上</td> </tr> <tr> <td>二酸化炭素排出削減率</td> <td>43.1%/年 以上</td> </tr> <tr> <td>光熱水費削減予定額</td> <td>420万円（税抜） 以上</td> </tr> <tr> <td>改修工事等サービス料</td> <td>48,625万円（税抜） 以下</td> </tr> <tr> <td>省エネルギーサービス料</td> <td>420万円（税抜） 以下</td> </tr> </table>	一次エネルギー削減率	42.9%/年 以上	二酸化炭素排出削減率	43.1%/年 以上	光熱水費削減予定額	420万円（税抜） 以上	改修工事等サービス料	48,625万円（税抜） 以下	省エネルギーサービス料	420万円（税抜） 以下	<p>表8-1 提案条件</p> <table border="1"> <tr> <td>一次エネルギー削減率</td> <td>49.6%/年 以上</td> </tr> <tr> <td>二酸化炭素排出削減率</td> <td>49.9%/年 以上</td> </tr> <tr> <td>光熱水費削減予定額</td> <td>550万円（税抜） 以上</td> </tr> <tr> <td>改修工事等サービス料</td> <td>49,957万円（税抜） 以下</td> </tr> <tr> <td>省エネルギーサービス料</td> <td>550万円（税抜） 以下</td> </tr> </table>	一次エネルギー削減率	49.6%/年 以上	二酸化炭素排出削減率	49.9%/年 以上	光熱水費削減予定額	550万円（税抜） 以上	改修工事等サービス料	49,957万円（税抜） 以下	省エネルギーサービス料	550万円（税抜） 以下	<p>改修工事等サービス料について変更</p>
一次エネルギー削減率	42.9%/年 以上																					
二酸化炭素排出削減率	43.1%/年 以上																					
光熱水費削減予定額	420万円（税抜） 以上																					
改修工事等サービス料	48,625万円（税抜） 以下																					
省エネルギーサービス料	420万円（税抜） 以下																					
一次エネルギー削減率	49.6%/年 以上																					
二酸化炭素排出削減率	49.9%/年 以上																					
光熱水費削減予定額	550万円（税抜） 以上																					
改修工事等サービス料	49,957万円（税抜） 以下																					
省エネルギーサービス料	550万円（税抜） 以下																					
<p><b>募集要項 P. 20</b></p> <p>表8-3 更新を必須とする対象設備</p> <table border="1"> <tr> <td>補給水ポンプ (P-4)</td> <td>0 台</td> </tr> <tr> <td>湧水排水ポンプ (P-8)</td> <td>6 台</td> </tr> </table>	補給水ポンプ (P-4)	0 台	湧水排水ポンプ (P-8)	6 台	<p>表8-3 更新を必須とする対象設備</p> <table border="1"> <tr> <td>補給水ポンプ (P-4)</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>湧水排水ポンプ (P-8)</td> <td>2 台</td> </tr> </table>	補給水ポンプ (P-4)	2 台	湧水排水ポンプ (P-8)	2 台	<p>ポンプの台数について変更</p>												
補給水ポンプ (P-4)	0 台																					
湧水排水ポンプ (P-8)	6 台																					
補給水ポンプ (P-4)	2 台																					
湧水排水ポンプ (P-8)	2 台																					