



記号	設備名	仕様	備考
A	CVT 60°	(FEP60)	保潔所照明 1F
	CVT 150°	( )	動力
	CVT 38°	( )	動力
	CV.100-2C	( )	照明
	CV.2-6C	(FEP50)	照明
B	CV.55-2C	(FEP50)	防災倉庫 照明
	CV.55-3C	( )	防災倉庫 照明
	CV.150°	(FEP60)	保潔所照明
	CV.38°	( )	照明
	FP.22-3C	( )	消火栓
C	CV.38°	(FEP60)	水廻り照明
	CV.22°	( )	動力
	FP.55-3C	( )	照明
D	CV.60°	(FEP60)	保潔所照明
	CV.60°	( )	動力
	FP.22-3C	( )	消火栓
	CV.14-2C	( )	消火栓
	CV.150°	( )	消火栓
E	CV.60°	(FEP60)	保潔所照明
	CV.60°	( )	動力
	CV.55-2C	(FEP50)	防災倉庫
F	CV.60°	(FEP60)	保潔所照明
	CV.60°	( )	動力

記号	寸法	仕様	備考
A	1000 x 1000	-1.450	標準品とす
B	H20, T10, 7型	高 R2x.600°	
No. 1	M4, T10, 7型	R2x.600°	
2	H20, T10, 7型	R2x.600°	
3			
4			
5			

記号	設備名	仕様	備考
①	CV.55-2C	(FEP50)	防災倉庫 照明
②	CV.60°E	( )	保潔所照明
③	CV.160°	( )	動力

川崎市建築局建築部設備課

中原区役所改築工事(電気設備)

屋外平面図

DATE: / /

SCALE: 1:250

DRAWN NO: / /