

年度別収支内訳

直近3年間（令和4年度～6年度）の指定管理事業の収支内訳は、次のとおりです。
なお、本内容は指定管理者より提出を受けた、各年度における事業報告書から一部内容を抜粋・加工したものです。

(収入)			(単位：円)		
科 目			令和4年度	令和5年度	令和6年度
	事業収益		27,288,490	27,496,530	29,109,470
		使用料	26,929,990	26,745,930	27,442,370
		提案事業受講料	358,500	750,600	1,667,100
	受取補助金等		48,147,992	46,975,537	47,329,072
		指定管理料	46,342,000	46,042,000	46,042,000
		川崎市補填金	1,805,992	933,537	1,287,072
	受取負担金		2,867,750	2,832,350	2,878,477
		光熱水費分担金	2,867,750	2,832,350	2,878,477
	雑収益		743,957	2,553,252	1,302,531
		雑収益	743,957	2,553,252	1,302,531
事業活動収入合計			79,048,189	79,857,669	80,619,550

(支出)			(単位：円)		
科 目			令和4年度	令和5年度	令和6年度
	人 件 費		33,515,589	35,022,288	36,526,600
	管 理 運 営 費		1,786,252	2,375,771	2,527,382
		旅 費 交 通 費	26,385	20,869	29,005
		通 信 運 搬 費	722,350	722,737	647,519
		印 刷 製 本 費	401,635	531,495	433,735
		消 耗 品 費	520,772	951,055	823,632
		負 担 金	41,650	51,650	49,586
		保 険 料	58,670	70,190	112,850
		雑 費	14,790	27,775	431,055
	維 持 管 理 費		32,359,854	35,533,861	34,418,862
		光 熱 水 費	14,135,192	14,231,003	14,078,783
		委 託 費	14,789,077	16,553,851	15,736,943
		修 繕 費	994,054	1,625,454	2,079,462
		賃 借 料	2,336,151	2,528,431	2,523,674
		什 器 備 品 費	105,380	595,122	0
	提 案 事 業 等		1,532,198	3,291,839	2,909,589
		諸 謝 金	496,000	673,200	931,200
		教 材 費	176,300	893,590	1,060,942
		広 告 宣 伝 費	248,160	170,500	16,500
		てくのまつり等経費	346,000	1,330,295	673,624
		雑 支 出	265,738	224,254	227,323
	租 税 公 課		3,894,400	3,570,000	3,896,800
	法 人 会 計 へ の 繰 越 入 金		5,959,896	63,910	340,317
合 計			79,048,189	79,857,669	80,619,550

(収支)			
	0	0	0

施設稼働状況

直近3年間(令和4年度～6年度)の施設稼働状況は、以下のとおりです。

年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度			令和4年度	令和5年度	令和6年度
第1研修室	利用コマ数	758	738	733	工作実習室	利用コマ数	692	713	696
	人数	12,321	11,842	12,692		人数	8,927	8,632	9,159
	稼働率	72.3%	70.0%	69.7%		稼働率	66.0%	67.6%	68.1%
第2研修室	利用コマ数	777	766	762	陶芸実習室	利用コマ数	201	234	257
	人数	7,006	6,838	6,928		人数	1,565	1,907	1,733
	稼働率	74.1%	72.6%	72.4%		稼働率	19.2%	22.2%	24.4%
第3研修室	利用コマ数	794	818	804	調理実習室	利用コマ数	240	370	392
	人数	812	818	814		人数	3,450	5,004	5,953
	稼働率	75.7%	77.5%	76.4%		稼働率	22.9%	35.1%	37.3%
第4研修室	利用コマ数	780	768	763	洋裁実習室	利用コマ数	584	543	586
	人数	10,260	9,347	9,809		人数	5,050	4,538	4,696
	稼働率	74.4%	72.8%	72.5%		稼働率	55.7%	51.5%	55.7%
第5研修室	利用コマ数	782	736	783	理美容実習室	利用コマ数	700	641	647
	人数	14,895	14,441	16,076		人数	5,984	5,868	5,863
	稼働率	74.5%	69.8%	74.4%		稼働率	66.7%	60.8%	61.5%
第1～5 研修室 小計	利用コマ数	3,891	3,826	3,845	実習室（計）	利用コマ数	2,417	2,501	2,578
	人数	45,294	43,286	46,319		人数	24,976	25,949	27,204
	稼働率	74.2%	72.3%	73.1%		稼働率	46.1%	47.4%	49.3%
てくのホール	利用コマ数	793	818	793	展示場	利用コマ数	619	635	692
	人数	47,311	53,634	51,654		人数	15,332	20,484	24,947
	稼働率	75.6%	77.5%	75.4%		稼働率	59.0%	60.2%	65.8%
会議室	利用コマ数	491	542	623	談話室	利用コマ数	662	708	691
	人数	8,764	12,238	18,205		人数	2,880	3,173	3,018
	稼働率	46.8%	51.4%	59.2%		稼働率	63.1%	67.1%	65.7%
和室	利用コマ数	650	649	691	合 計	利用コマ数	9,523	9,679	9,913
	人数	8,305	9,054	10,968		人数	152,862	167,818	182,315
	稼働率	62.0%	61.5%	65.7%		稼働率	60.5%	61.2%	62.9%

令和4年度 令和5年度 令和6年度

営業日数 359 360 359

可能コマ数 15,734 15,824 15,750

機 器 台 帳（電 気）

本機器台帳は、平成28年度に行った劣化調査のデータ内容を抜粋・一部修正したものです。

施設名称	川崎市生活文化会館（てくのかわさき）
建物（棟）名称	川崎市生活文化会館（てくのかわさき）

No.	設置略	設置場所	区分	工事内容	機器番号	機器名称	仕様(改修・補修の場合はその内容)	数量	単位	製造者名	製造年月	型式(又は備考)	BIMMS登録名称
1	RF	屋外	電気：受変電	新設	-	東電キャビネット内UGS	7.2kv 400A	1	面				
2	1F	受変電室	電気：受変電	新設	-	キュービクル		1	基	株式会社東芝	1995/3	T871198	
						高圧受電盤	VCB 7.2kV12.5kA 600A						
							高圧コンデンサ 54.3kvar	1	台				
							直列リアクトル モーデル 4.3kvar	1	台				
						低圧電灯盤no1	変圧器 油入 単相100KVA	1	台				
						低圧電灯盤no2	変圧器 油入 単相75KVA	1	台				
						低圧動力盤	変圧器 油入 3相100KVA	1	台				
3	1F	受変電室	電気：電力	新設	L1-1	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
4	1F	研修室	電気：電力	新設	L1-2	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
5	1F	EPS	電気：電力	新設	L1-3	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
6	2F	倉庫	電気：電力	新設	L2-1	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
7	2F	EPS	電気：電力	新設	L2-2	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
8	2F	休憩室	電気：電力	新設	L2-3	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
9	3F	事務所	電気：電力	新設	L3-1	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
10	3F	事務所	電気：電力	新設	L3-2	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
11	4F	資料整理室	電気：電力	新設	L4-1	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
12	4F	事務所	電気：電力	新設	L4-2	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
13	4F	展示室	電気：電力	新設	L4-3	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
14	5F	和室	電気：電力	新設	L5-1	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995/10		
15	5F	事務所	電気：電力	新設	L5-2	電灯分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995		
16	RF	大気観測室	電気：電力	新設	L6-1	電灯分電盤		1	面	萩原電機製作所	1995/2		
17	1F	受変電室	電気：電力	新設	P1-1、2	動力分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995		
18	2F	休憩室	電気：電力	新設	P2-1	動力分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995		
19	5F	和室	電気：電力	新設	P5-1、2	動力分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995		
20	RF	屋外	電気：電力	新設	RP-1	動力分電盤		1	面	友幸電機株式会社	1995		
21	2F	管理事務室	電気：電力	新設	K-1	警報盤		1	面	友幸電機株式会社	1995		
22	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 FLR40W*2	102	台	東芝ライテック	1995		
23	1F, 3F	厨房、調理室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 FLR20W*2	9	台	東芝ライテック	1995		
24	各階	便所	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 FLR40W*1	14	台	東芝ライテック	1995		
25	2F	休憩室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 FLR40W*2	2	台	東芝ライテック	1995		
26	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 FLR36W*4	22	台	東芝ライテック	1995		
27	4F	資料室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 FLR40W*2	15	台	東芝ライテック	1995		
28	5F	事務所	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 Hf32W*2	3	台	東芝ライテック	2015		
29	1F	便所	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 LED (40W) *1	8	台	三菱電機	2013		
30	各階	会議室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 LED (40W) *2	66	台	三菱電機	2013		
31	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面開放 LED (40W) *1	52	台	東芝ライテック	2015		
32	1F	サドル室	電気：電力	新設	-	照明器具	直付下面開放 LED (40W) *1	1	台	東芝ライテック	2015		
33	1F	工作実習室	電気：電力	新設	-	照明器具	直付下面開放 LED (40W) *2	34	台	東芝ライテック	2015		

機 器 台 帳（電 気）

施設名称	川崎市生活文化会館（てくのかわさき）
建物（棟）名称	川崎市生活文化会館（てくのかわさき）

No.	設置階	設置場所	区分	工事内容	機器番号	機器名称	仕様(改修・補修の場合はその内容)	数量	単位	製造者名	製造年月	型式(又は備考)	BIMMS登録名称
34	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	逆富士型 FLR40W*1	37	台	東芝ライテック	1995		
35	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	逆富士型 FLR40W*2	24	台	東芝ライテック	1995		
36	各階	厨房、実習室	電気：電力	新設	-	照明器具	逆富士型防湿型SUS製 FLR40W*2	25	台	東芝ライテック	1995		
37	各階	和室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面ルーバー 40W*2	101	台	東芝ライテック	1995		
38	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面ルーバー 32W*2	7	台	東芝ライテック	1995		
39	5F	和室	電気：電力	新設	-	照明器具	埋込下面本製ルーバー FPL36W*3	12	台	東芝ライテック	1995		
40	1F	受変電室	電気：電力	新設	-	照明器具	反射笠付 FLR40W*2	4	台	東芝ライテック	1995		
41	5F	実習室	電気：電力	新設	-	照明器具	直付 FL40W*2	9	台	東芝ライテック	1995		
42	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	スポットライト IL100W*1	5	台	東芝ライテック	1995		
43	5F	和室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト 角型 IL60W*1	17	台	東芝ライテック	1995		
44	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト FL27W*2	120	台	東芝ライテック	1995		
45	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト FDL27W*1	95	台	東芝ライテック	1995		
46	5F	実習室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト FDL18W*1	3	台	東芝ライテック	1995		
47	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト IL60W*1	33	台	東芝ライテック	1995		
48	5F	ステージ	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト IL100W*1	5	台	東芝ライテック	1995		
49	2F	会議室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト IL150W*1	12	台	東芝ライテック	1995		
50	2F	廊下	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト IL100W*1	10	台	東芝ライテック	1995		
51	各階	ロビー	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト IL60W*1	6	台	東芝ライテック	1995		
52	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト JR100W*1	7	台	東芝ライテック	1995		
53	5F	前室	電気：電力	新設	-	照明器具	ダウンライト JR100W*1	4	台	ナショナル	1995		
54	各階	休憩室	電気：電力	新設	-	照明器具	ペンダントライト FCL30W+32W	2	台	東芝ライテック	1995		
55	2F	喫茶室	電気：電力	新設	-	照明器具	ペンダントライト IL60W*1	5	台	東芝ライテック	1995		
56	2F	喫茶室	電気：電力	新設	-	照明器具	ブラケット IL60W*1	2	台	東芝ライテック	1995		
57	3F	ロビー	電気：電力	新設	-	照明器具	ブラケット IL60W*1	2	台	東芝ライテック	1995		
58	1F	外部	電気：電力	新設	-	照明器具	ブラケット IL60W*1	2	台	東芝ライテック	1995		
59	2F	外部	電気：電力	新設	-	照明器具	ブラケット FWL18W*1	4	台	東芝ライテック	1995		
60	各階	階段室	電気：電力	新設	-	照明器具	ブラケット FDL18W*2	11	台	ナショナル	1995		
61	2F	喫茶室	電気：電力	新設	-	照明器具	ブラケット FL15W*1	1	台	東芝ライテック	1995		
62	1F	シャワー室	電気：電力	新設	-	照明器具	ブラケット防湿型 IL60W*1	2	台	東芝ライテック	1995		
63	1F	シャワー室	電気：電力	新設	-	照明器具	直付防湿型 FCL30W*1	5	台	東芝ライテック	1995		
64	各階	厨房、実習室	電気：電力	新設	-	照明器具	殺菌灯 GL15W*1	5	台	東芝ライテック	1995		
65	2F	外階段	電気：電力	新設	-	照明器具	防雨型 H1D80W	10	台	東芝ライテック	1995		
66	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	非常照明 埋込型 IL40W	83	台	東芝ライテック	1995		
67	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	非常照明 直付型 IL0W	12	台	東芝ライテック	1995		
68	各階	各室	電気：電力	新設	-	照明器具	誘導灯 FL10W*1	23	台	東芝ライテック	1995		
69	1F	事務室	通信：情報	新設	-	電話交換機	局線数22回線、内線数45回線	1	台	不明	1995		
70	1F	陶芸実習室	通信：情報	新設	1T-1	端子盤		1	台	友幸電機株式会社	1995		
71	2F	管理事務室	通信：情報	新設	2T-1	端子盤		1	台	友幸電機株式会社	1995		
72	3F	ロビー	通信：情報	新設	3T-1	端子盤		1	台	友幸電機株式会社	1995		

機器台帳（電気）

施設名称	川崎市生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	川崎市生活文化会館(てくのかわさき)

[illegible]

機 器 台 帳 (機 械)

施設名称	生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	生活文化会館(てくのかわさき)

基本情報	
1. 工事名称	
2. 工期	～
3. 請負者名	
4. 契約金額	

[illegible]

機 器 台 帳 (機 械)

施設名称	生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	生活文化会館(てくのかわさき)

基本情報

1. 工事名称	
2. 工期	～
3. 請負者名	
4. 契約金額	

No.	設置階	設置場所	区分	工事内容	機器番号	機器名称	仕様(改修・補修の場合はその内容)	数量	単位	製造者名	製造年月	型式(又は備考)	備	考
8	5F	和室	機械:空調	新設	FCU-6	ファンコイルユニット	冷房能力: 3940kcal/h	4	台	荏原製作所株	2011年11月	RCI-AP56K6		
						床置室内機	暖房能力: 5760kcal/h							
							風 量 : 960m ³ /h							
							水 量 : 16L/min							
							1Φ×100V							
9	屋上		機械:空調	新設	PAC-1	空冷ヒートポンプ式	冷房能力: 4560kcal/h	1	台	株式会社東芝	1995年3月	MAY-MJ1401H		
						パッケージエアコン	暖房能力: 7700kcal/h					製造番号: 41210014		
							圧縮機 : 4.1 kW							
							送風機 : 0.15kW							
							3Φ×200V							
10	1階	警備員室	機械:空調	新設	PAC1-1	天井形室内機 (2方向吹出し)	冷房能力: 1100kcal/h	2	台	株式会社東芝	1995年3月	RCI-AP56K6		
							暖房能力: 1580kcal/h							
							送風機 : 30W							
							1Φ×200V							
11	1階	清掃員室	機械:空調	新設	PAC1-2	天井形室内機 (2方向吹出し)	冷房能力: 1670kcal/h	1	台	株式会社東芝	1995年3月	RCI-AP90K2		
							暖房能力: 2170kcal/h							
							送風機 : 30W							
							1Φ×200V							
12	1階	宿直室	機械:空調	新設	PAC1-3	天井形室内機 (2方向吹出し)	冷房能力: 1470kcal/h	1	台	株式会社東芝	1995年3月	RCI-AP28K2		
							暖房能力: 2280kcal/h							
							送風機 : 30W							
							1Φ×200V							
13	屋上		機械:空調	新設	PAC-2	空冷ヒートポンプ式	冷房能力: 15100kcal/h	1	台	株式会社東芝	1995年3月	RAS-AP450GS		
						ビル用マルチエアコン	暖房能力: 13800kcal/h							
							圧縮機 : 3.75kW							
							送風機 : 0.18kw							
							3Φ×200V							
14	2階	休憩室	機械:空調	新設	PAC-2-1	天井形室内機 (2方向吹出し)	冷房能力: 1090kcal/h	1	台	株式会社東芝	1995年3月	RCI-AP36K2		
							暖房能力: 1010kcal/h							
							送風機 : 30 W							
							1Φ×200V							
15	2階	喫茶室	機械:空調	新設	PAC-2-2	天井形室内機 (2方向吹出し)	冷房能力: 5700kcal/h	1	台	株式会社東芝	1995年3月	RCI-AP36K2		
							暖房能力: 4350kcal/h							
							送風機 : 45 W							
							1Φ×200V							
16	屋上		機械:空調	新設	PAC-3	空冷ヒートポンプ式	冷房能力: 12.5kw	1	台	株式会社東芝	2011年11月	MAY-1401H		
						ビル用マルチエアコン	暖房能力: 12.5kw					製造番号: 41210018		
							圧縮機 : 4.1kW							
							送風機 : 0.15kw							
							3Φ×200V							
17	4F	倉庫	機械:空調	新設	PAC-3-1	天井形室内機 (2方向吹出し)	冷房能力: 2770kcal/h	1	台	株式会社東芝	2011年11月	RCIS-AP22K2		

機 器 台 帳 (機 械)

施設名称	生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	生活文化会館(てくのかわさき)

基本情報	
1. 工事名称	
2. 工期	～
3. 請負者名	
4. 契約金額	

No.	設置階	設置場所	区分	工事内容	機器番号	機器名称	仕様(改修・補修の場合はその内容)	数量	単位	製造者名	製造年月	型式(又は備考)	備	考
							暖房能力：5320kcal/h							
							送風機：45 W							
							1Φ×200V							
18	4F	倉庫	機械:空調	新設	PAC-3-2	射形室内機(2方向吹出し)	冷房能力：1250kcal/h	1	台	株式会社東芝	2011年11月	RCIS-AP22K2		
							暖房能力：2180kcal/h							
							送風機：30 W							
							1Φ×200V							
19	屋上		機械:空調	新設	PAC-4-1	空冷ヒートポンプ式	冷房能力：2.5 Kw	1	台	パナソニック㈱	2016年2月	CU-255CX		
						ビル用マルチエアコン	暖房能力：2.8 Kw							
							圧縮機：							
							送風機：							
							1Φ×200V							
20	PH	大気観測室	機械:空調	新設	PAC-4-1-1	壁掛式	冷房能力：2.5 Kw	1	台	パナソニック㈱	2016年2月	CS-255CX		
							暖房能力：2.8 Kw					製造番号：3610304201		
							送風機：							
							1Φ×100V							
21	屋上		機械:空調	新設	PAC-4-2	空冷ヒートポンプ式	冷房能力：3.6 Kw	1	台	パナソニック㈱	2016年2月	CU-366CX		
						ビル用マルチエアコン	暖房能力：4.2 Kw					製造番号：3636001059		
							圧縮機：							
							送風機：							
							1Φ×200V							
22	PH	大気観測室	機械:空調	新設	PAC-4-2-1	壁掛式	冷房能力：3.6 Kw	1	台	パナソニック㈱	2016年2月	CS-366CX		
							暖房能力：4.2 Kw							
							送風機：							
							1Φ×200V							
23	1F	外部	機械:空調	新設	PAC-5	空冷ヒートポンプ式	冷房能力：28.0 Kw	1	台	株式会社東芝	1995年3月	RAS-AP280GS		
						ビル用マルチエアコン	暖房能力：31.5 Kw							
							消費電力：冷房7.35 kW／暖房7.53 kW							
							圧縮機：6.0 kW							
							送風機：0.52kW							
							3Φ×200V							
24	1F	研修室	機械:空調	新設	PAC-5-1	射形室内機(2方向吹出し)	冷房能力：2.2 Kw	2	台	株式会社東芝	1995年3月	RCIS-AP22K2		
							暖房能力：2.5 Kw							
							消費電力：冷房 30 W／暖房 20 W							
							送風機：50 W							
							1Φ×200V							
25	屋上		機械:空調	新設	PAC-6	空冷ヒートポンプ式	冷房能力：5.6 Kw	1	台	ダイキン工業㈱	2005年	RZYP63FV		
						ビル用マルチエアコン	暖房能力：6.3 Kw					製造番号：6202396		
							消費電力：冷房1.54 kW／暖房1.84 kW							
							圧縮機：1.5kW							
							送風機：55W							
							1Φ×200V							
26	3F	事務室		新設	PAC-6-1	壁掛形室内機	冷房能力：5.6 Kw	1	台	ダイキン工業㈱	2005年	RCI-AP36K2		
							暖房能力：6.3 Kw							

機 器 台 帳 (機 械)

施設名称	生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	生活文化会館(てくのかわさき)

基本情報

1. 工事名称	
2. 工期	～
3. 請負者名	
4. 契約金額	

No.	設置階	設置場所	区分	工事内容	機器番号	機器名称	仕様(改修・補修の場合はその内容)	数量	単位	製造者名	製造年月	型式(又は備考)	備	考
							消費電力：							
							送風機：							
							1Φ×200V							
27	1F	研修室	機械:空調	新設	AHX-1	全熱交換器	形式：天井埋込カセット形	19	台	ダイキン工業㈱	1995年3月			
	2F	会議室					風量：150φ x 300m3/H x 10mmAp							
		喫茶室												
	3F	研修室												
		本・ラヴィアコーナー												
	5F	研修室												
		相談室												
28	2F	大会議室	機械:空調	新設	AHX-2	全熱交換器	形式：天井埋込カセット形	19	台	ダイキン工業㈱	1995年3月			
		管理事務室					風量：200φ x 450m3/H x 10mmAp							
	3F	事務室												
	4F	技術開発委員会会議室												
		技術開発委員会専用室												
29	4F	事務室	機械:空調	新設	AHX-3	全熱交換器	形式：天井埋込カセット形	1	台	ダイキン工業㈱	1995年3月			
							風量：250φ x 650m3/H x 10mmAp							
30	4F	展示室	機械:空調	新設	EF-1	排気ファン	形式：ラインシロッコファン	1	台		1995年3月			
							風量：250φ x 850m3/H x 10mmAp							
							電源：200W、1φ-100V-50Hz							
31	4F	展示室	機械:空調	新設	SF-1	給気ファン	形式：ラインシロッコファン	1	台		1995年3月			
							風量：250φ x 850m3/H x 10mmAp							
							電源：200W、1φ-100V-50Hz							
32	1F	電気室	機械:空調	新設	EF-2	排気ファン	形式：有圧換気扇	1	台	ナショナル	1995年3月			
							風量：300φ x 1150m3/H x 5mmAp							
							電源：50W、1φ-100V-50Hz							
33	1F	電気室	機械:空調	新設	SF-2	給気ファン	形式：有圧換気扇	1	台	ナショナル	1995年3月			
							風量：300φ x 1150m3/H x 5mmAp							
							電源：50W、1φ-100V-50Hz							
34	4F	和室	機械:空調	新設	EF-3	排気ファン	形式：消音ボックス入シロッコファン	2	台	デラルキョクトウ㈱	1995年3月	CLFⅢ-11, #2.5		
							風量：No.1 x 600m3/H x 10mmAp					ｼﾘｱ#番号：339195		
							電源：0.2kW、3φ-200V-50Hz							
35	4F	和室	機械:空調	新設	SF-3	給気ファン	形式：消音ボックス入シロッコファン	2	台	デラルキョクトウ㈱	1995年3月	CLFⅢ-11, #2.5		
							風量：No.1 x 600m3/H x 10mmAp					ｼﾘｱ#番号：339192		
							電源：0.2kW、3φ-200V-50Hz							
36	PH	EV機械室	機械:空調	新設	EF-4	排気ファン	形式：有圧換気扇	1	台	松下電器産業㈱	1995年3月	FY-40MSV2		
							風量：400φ x 2100m3/H x 5mmAp					製造番号：571.95		
							電源：119W、1φ-100V-50Hz							
37	PH	EV機械室	機械:空調	新設	SF-4	給気ファン	形式：有圧換気扇	1	台	松下電器産業㈱	1995年3月	FY-40MSV2		
							風量：400φ x 2100m3/H x 5mmAp					製造番号：563.95		
							電源：119W、1φ-100V-50Hz							
38	5F	調理実習室	機械:空調	新設	SF-5	給気ファン	形式：片吸込シロッコファン	1	台	デラルキョクトウ㈱	1995年3月	CLFⅢ#2.5		
							風量：No.2 1/2 x 6500m3/H x 20mmAp					ｼﾘｱ#番号：B21276		
							電源：2.2kW、3φ-200V-50Hz							

機 器 台 帳 (機 械)

施設名称	生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	生活文化会館(てくのかわさき)

基本情報	
1. 工事名称	
2. 工期	～
3. 請負者名	
4. 契約金額	

No.	設置階	設置場所	区分	工事内容	機器番号	機器名称	仕様(改修・補修の場合はその内容)	数量	単位	製造者名	製造年月	型式(又は備考)	備 考
39	1F	受変電室	機械:空調	新設	SF-6	給気ファン	形式:有圧換気扇 風量:300φ x 1150m3/H x 5mmAp 電源: 1φ-100V-50Hz	1	台	松下電器産業㈱	1995年3月	FY-30G2	
40	1F	シャワー室 ランドリー室	機械:空調	新設	EF-5	排気ファン	形式:ラインシロッコファン 風量:150φ x 100m3/H x 10mmAp 電源: 22W、1φ-100V-50Hz	2	台		1995年3月		
41	1F	陶芸窯	機械:空調	新設	EF-6	排気ファン	形式:有圧換気扇 風量:400φ x 1800m3/H x 3mmAp 電源: 67.5W、1φ-100V-50Hz	1	台	松下電器産業㈱	1995年3月	FY-40KSV2	製造番号:5X1.95
42	1F	受変電室	機械:空調	新設	EF-7	排気ファン	形式:有圧換気扇 風量:300φ x 1150m3/H x 5mmAp 電源: 1φ-100V-50Hz	1	台	松下電器産業㈱	1995年3月	FY-30G2	製造番号:583.95
43	屋上		機械:空調	新設	EF-8	排気ファン	形式:片吸込シロッコファン 風量:No.2 1/2 x 6500m3/H x 20mmAp 電源: 2.2kW、3φ-200V-50Hz	1	台	テラルキョクトウ㈱	1995年3月	CLFⅢ#2.5	シリアル番号:B21277
44	屋上		機械:空調	新設	EF-9	排気ファン	形式:片吸込シロッコファン 風量:No.2 1/2 x 2200m3/H x 30mmAp 電源: 1.5kW、3φ-200V-50Hz	1	台	テラルキョクトウ㈱	1995年3月	CLFⅢ#2.5	シリアル番号:B21272
45	5F	洋裁室	機械:空調	新設	VF-1	排気ファン	形式:ラインシロッコファン 風量:200φ x 600m3/H x 5mmAp 電源: 100W、1φ-100V-50Hz	10	台		1995年3月		
46	5F	倉庫	機械:空調	新設	VF-2	排気ファン	形式:ラインシロッコファン 風量:200φ x 800m3/H x 5mmAp 電源: 100W、1φ-100V-50Hz	2	台		1995年3月		
47	1F	受水槽ポンプ室	機械:空調	新設	VF-3	排気ファン	形式:パイプファン 風量:100φ x 100m3/H 電源: 8.5W、1φ-100V-50Hz	1	台		1995年3月		
48	3F 4F 5F	更衣室 更衣室 ロッカー	機械:空調	新設	VF-4	排気ファン	形式:天井埋込換気扇 風量:150φ x 100m3/H x 5mmAp 電源: 16.5W、1φ-100V-50Hz	6	台		1995年3月		
49	各階 1F 2F 3F 4F 5F	湯沸室 多目的ホール 自販機コーナー 多目的ホール 倉庫 倉庫 前室	機械:空調	新設	VF-5	排気ファン	形式:天井埋込換気扇 風量:150φ x 350m3/H x 5mmAp 電源: 45W、1φ-100V-50Hz	19	台		1995年3月		
50	各階	便所	機械:空調	新設	VF-6	排気ファン	形式:天井埋込換気扇 風量:150φ x600m3/H x 5mmAp 電源: 90.5W、1φ-100V-50Hz	11	台		1995年3月		
51	2F 3F 4F	休憩室 相談室 打合室	機械:空調	新設	VF-7	排気ファン	形式:天井埋込換気扇 風量:150φ x150m3/H x 5mmAp 電源: 24W、1φ-100V-50Hz	3	台		1995年3月		
52	4F	資料閲覧室	機械:空調	新設	VF-8	排気ファン	形式:天井埋込換気扇	2	台		1995年3月		

機 器 台 帳 (機 械)

基本情報

施設名称	生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	生活文化会館(てくのかわさき)

1. 工事名称	
2. 工期	～
3. 請負者名	
4. 契約金額	

No.	設置階	設置場所	区分	工事内容	機器番号	機器名称	仕様(改修・補修の場合はその内容)	数量	単位	製造者名	製造年月	型式(又は備考)	備	考
		資料整理室					風量：150φ x250m3/H x 5mmAp							
							電源：26W、1φ-100V-50Hz							
53	3F	展示室	機械：空調	新設	VF-9	排気ファン	形式：天井埋込換気扇	4	台		1995年3月			
	4F	資料整理室					風量：150φ x450m3/H x 5mmAp							
							電源：54W、1φ-100V-50Hz							
54	5F	理美容実習室	機械：空調	新設	VF-1-1	排気ファン	形式：ラインシロッコファン	2	台		1995年3月			
							風量：200φ x 1200m3/H x 5mmAp							
							電源：200W、1φ-100V-50Hz							
55	1F	消火ポンプ室	機械：空調	新設	VF-1-2	排気ファン	形式：ラインシロッコファン	2	台	松下電器産業㈱	1995年3月	FY-20DZX		
							風量：150φ x 350m3/H x 5mmAp					製造番号：583.95		
							電源：63W、1φ-100V-50Hz							
56	1F	工作実習室	機械：空調	新設	VF-1-3	排気ファン	形式：ラインシロッコファン	4	台	松下電器産業㈱	1995年3月	FY-18SC1		
		陶芸実習室					風量：200φ x 600m3/H x 5mmAp							
							電源：100W、1φ-100V-50Hz							
57	2F	倉庫	機械：空調	新設	VF-1-4	排気ファン	形式：天井埋込換気扇	1	台		1995年3月			
							風量：100φ x 120m3/H x 5mmAp							
							電源：15W、1φ-100V-50Hz							
58	PH	大気観測室	機械：空調	新設	VF-1-5	排気ファン	形式：壁用換気扇	1	台	三菱電機㈱	1995年3月	EF-20RH3		
							風量：200φ							
							電源：15W、1φ-100V-50Hz							
59	1F	屋外	機械：給排水衛生	新設	WT-1	受水槽	形式：FRP製 ^{注1} 「ツチバネ」 有効容量：20.0m ³ 寸法：2,500W x 5,500D x 2,500H 水平震度：2/3G	1	台		1995年3月			
60	屋上		機械：給排水衛生	新設	FT-1	消防用補給水槽	形式：鋼板製一体型 有効容量：1.0m ³ 寸法：1,000W x 1,000D x 1,200H	1	台		1995年3月			
61	1階	ポンプ室	機械：給排水衛生	新設	WPU-1	給水用加圧ポンプユニット	形式：推定末端圧一定型 水量：225L/min（自動交互運転） 水量：450L/min（並列運転） 揚程：35m	1	台	㈱川本製作所	2023年12月			
							電源：3.7kW x 2、3φ-200V-50Hz							
62	1階	ポンプ室	機械：給排水衛生	新設	FP-1	屋内消火栓ポンプ	形式：認定型水中消火ポンプ 水量：150L/min 揚程：64m	1	台	㈱荏原製作所	1995年9月			
							電源：3.7kW、3φ-200V-50Hz							
63	地下	地下排水槽	機械：給排水衛生	新設	DP-1	汚水排水ポンプ	形式：ｶｯﾀｰ付水中汚水ポンプ 水量：400L/min 揚程：4m	4	台	㈱荏原製作所	1995年3月	50FD5.75		
							電源：0.75kW、3φ-200V-50Hz							
64	各階	各室	機械：給排水衛生	新設		衛生器具・水栓一式		1	式	TOTO(株)	1995年3月			
65	1階	厨房	機械：給排水衛生	新設		厨房機器・水栓一式		1	式		1995年3月			

機 器 台 帳 (機 械)

施設名称	生活文化会館(てくのかわさき)
建物(棟)名称	生活文化会館(てくのかわさき)

基本情報	
1. 工事名称	
2. 工期	～
3. 請負者名	
4. 契約金額	

[illegible]