

令和2年度 設置者によるダイオキシン類の測定結果(排水水)

No	工場・事業場の名称	代表的な特定施設種類	測定結果			備考
			試料採取日	ダイオキシン類 濃度(pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	花王(株)川崎工場	湿式集じん施設	R2. 4. 24	0. 000048	10	
2	セントラル硝子(株)川崎工場	廃ガス洗浄施設	R2. 7. 9	0. 12	10	
3	(株)日本触媒川崎製造所浮島工場	湿式集じん施設	R2. 5. 26	0. 0035	10	
4	川崎市入江崎水処理センター	下水道終末処理施設	R2. 8. 31	0. 00031	10	東系排水口
		下水道終末処理施設	R2. 11. 30	0. 00018	10	
		下水道終末処理施設	R2. 8. 31	0. 00067	10	新西系排水口
		下水道終末処理施設	R2. 11. 30	0. 00046	10	
5	川崎化成(株)川崎工場(千鳥)	廃ガス洗浄施設	R2. 7. 28	0. 48	10	
6	日本乳化剤(株)川崎工場	湿式集じん施設	R2. 11. 26	0. 026	10	
7	(株)日本触媒川崎製造所千鳥工場	湿式集じん施設	R2. 6. 9	0. 53	10	
8	旭化成(株)川崎製造所	廃ガス洗浄施設	R2. 4. 8	0. 021	10	
9	東亜石油(株)京浜製油所	湿式集じん施設	R2. 8. 7	0. 008	10	
10	川崎市浮島処理センター	灰貯留施設	R2. 10. 8	1. 6	10	通常時は特定施設からの排水なし 全休炉時のみ排水あり
11	(株)クレハ環境ウェステック事業部	灰貯留施設				特定施設からの排水なし
12	カボック(株)本社工場	廃ガス洗浄施設				H26. 12. 4から運転停止中
13	昭和電工(株)川崎事業所	廃ガス洗浄施設	R2. 5. 8	1. 4	10	大川排水口
		廃ガス洗浄施設	R2. 5. 22	2. 5	10	10号排水口
		廃ガス洗浄施設	R2. 10. 22	0. 89	10	
		廃ガス洗浄施設	R2. 4. 25	2. 2	10	シヨウプレ排水口
		廃ガス洗浄施設	R2. 10. 22	1. 4	10	
14	小澤商事(株)浅野町事業所	湿式集じん施設				特定施設からの排水なし
15	(株)中商扇町CRセンター	廃ガス洗浄施設				特定施設からの排水なし
16	東京パワーテクノロジー(株)川崎リサイクルセンター	PCB処理施設				特定施設からの排水は公共用水域への排出なし
17	川崎市麻生水処理センター	下水道終末処理施設	R2. 8. 19	0. 00027	10	
			R2. 12. 21	0. 00026		
18	川崎市王禅寺処理センター	灰貯留施設				下水道に接続
19	(株)中商川崎CRセンター	共同排水処理施設				下水道に接続
20	川崎市堤根処理センター	廃ガス洗浄施設				下水道に接続