

## 浮島処理センター維持管理情報

令和元年6月

### 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	5,143.50
	2号炉	可燃性混合廃棄物	2,816.20
	3号炉	可燃性混合廃棄物	8,900.63

### 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ<sup>※1</sup>に係る項目

	測定の結果が得られた年月日		令和元年6月1日～令和元年6月30日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 <sup>※2</sup>	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	炉内燃焼部	910	800°C以上
	2号炉	炉内燃焼部	888	
	3号炉	炉内燃焼部	903	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	180	おおむね200°C以下
	2号炉	集じん器入口	179	
	3号炉	集じん器入口	180	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	誘引通風機出口	5.6	100ppm以下
	2号炉	誘引通風機出口	5.8	
	3号炉	誘引通風機出口	5.9	

### 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	令和元年6月15日～令和元年6月20日
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	令和元年6月15日～令和元年6月20日
	3号炉	-

### 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	対象	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果の得られた年月日	
		測定を行った位置	測定の結果	基準値	
【硫黄酸化物濃度 (ppm)】 【硫黄酸化物排出量 (m <sup>3</sup> N/h)】	1号炉	集じん器出口	0.20	【7.58m <sup>3</sup> N/h】	令和元年6月26日
	2号炉	集じん器出口	0.17		令和元年6月24日
	3号炉	集じん器出口	0.15		令和元年7月22日
ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N) (O <sub>2</sub> 12%換算)	1号炉	集じん器出口	0.0010未満	0.04g/m <sup>3</sup> N	令和元年6月26日
	2号炉	集じん器出口	0.0010未満		令和元年6月24日
	3号炉	集じん器出口	0.0010未満		令和元年7月22日
塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N) (O <sub>2</sub> 12%換算)	1号炉	集じん器出口	17	550mg/m <sup>3</sup> N	令和元年6月26日
	2号炉	集じん器出口	23		令和元年6月24日
	3号炉	集じん器出口	23		令和元年7月22日
窒素酸化物濃度 (ppm) (O <sub>2</sub> 12%換算)	1号炉	集じん器出口	41	250ppm	令和元年6月26日
	2号炉	集じん器出口	41		令和元年6月24日
	3号炉	集じん器出口	36		令和元年7月22日
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	1号炉	集じん器出口	-	1.0ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	令和元年6月26日
	2号炉	集じん器出口	-		令和元年6月24日
	3号炉	集じん器出口	0.0032		令和元年7月23日

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。