

# 浮島処理センター維持管理情報

令和元年8月

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

| 項目               | 対象  | 種類       | 数量 (t)   |
|------------------|-----|----------|----------|
| 処分した一般廃棄物の種類及び数量 | 1号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 876.94   |
|                  | 2号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 5,625.79 |
|                  | 3号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 5,013.00 |

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ<sup>※1</sup>に係る項目

|                              | 測定の結果が得られた年月日 |          | 令和元年8月1日 ~ 令和元年8月31日 |                 |
|------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|
|                              | 対象            | 測定を行った位置 | 測定の結果 <sup>※2</sup>  | 基準値             |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)            | 1号炉           | 炉内燃焼部    | 894                  | 800°C以上         |
|                              | 2号炉           | 炉内燃焼部    | 903                  |                 |
|                              | 3号炉           | 炉内燃焼部    | 900                  |                 |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)        | 1号炉           | 集じん器入口   | 179                  | おおむね<br>200°C以下 |
|                              | 2号炉           | 集じん器入口   | 179                  |                 |
|                              | 3号炉           | 集じん器入口   | 180                  |                 |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm) | 1号炉           | 誘引通風機出口  | 4.4                  | 100ppm以下        |
|                              | 2号炉           | 誘引通風機出口  | 5.9                  |                 |
|                              | 3号炉           | 誘引通風機出口  | 6.7                  |                 |

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

| 項目                   | 対象  | 除去を行った年月日           |
|----------------------|-----|---------------------|
| 冷却設備にたい積したばいじんの除去    | 1号炉 | -                   |
|                      | 2号炉 | -                   |
|                      | 3号炉 | 令和元年8月21日~令和元年8月26日 |
| 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | 1号炉 | -                   |
|                      | 2号炉 | -                   |
|                      | 3号炉 | 令和元年8月21日~令和元年8月26日 |

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

| 項目  | 測定に係る排ガスを採取した年月日 |                 | 測定の結果の得られた年月日 |                            |
|---|------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
|   | 1号炉              | 2号炉             | 3号炉           |                            |
| 硫黄酸化物濃度 (ppm)<br>【硫黄酸化物排出量 (m <sup>3</sup> N/h)】          | 1号炉              | -               | -             | -                          |
|   | 2号炉              | -               | -             | -                          |
|   | 3号炉              | -               | -             | -                          |
|   | 対象               | 測定に係る排ガスを採取した位置 | 測定の結果         | 基準値                        |
| ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)     | 1号炉              | 集じん器出口          | -             | 【7.58m <sup>3</sup> N/h】   |
|   | 2号炉              | 集じん器出口          | -             |                            |
|   | 3号炉              | 集じん器出口          | -             |                            |
| 塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)    | 1号炉              | 集じん器出口          | -             | 0.04g/m <sup>3</sup> N     |
|   | 2号炉              | 集じん器出口          | -             |                            |
|   | 3号炉              | 集じん器出口          | -             |                            |
| 窒素酸化物濃度 (ppm)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)                   | 1号炉              | 集じん器出口          | -             | 250ppm                     |
|   | 2号炉              | 集じん器出口          | -             |                            |
|   | 3号炉              | 集じん器出口          | -             |                            |
| 煙突から排出される排ガス中の<br>ダイオキシン類の濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定に係る排ガスを採取した年月日 |                 | 測定の結果の得られた年月日 |                            |
|   | 1号炉              | -               | -             | -                          |
|   | 2号炉              | -               | -             | -                          |
|   | 3号炉              | -               | -             | -                          |
|   | 対象               | 測定に係る排ガスを採取した位置 | 測定の結果         | 基準値                        |
|   | 1号炉              | 集じん器出口          | -             | 1.0ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |
| 2号炉   | 集じん器出口           | -               |               |                            |
| 3号炉   | 集じん器出口           | -               |               |                            |

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。