

浮島処理センター維持管理情報

令和6年10月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	-
	2号炉	可燃性混合廃棄物	9,243.84
	3号炉	可燃性混合廃棄物	1,396.56

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

	測定の結果が得られた年月日		令和6年10月1日 ～ 令和6年10月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (℃)	1号炉	炉内燃焼部	-	800℃以上
	2号炉	炉内燃焼部	930	
	3号炉	炉内燃焼部	935	
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度 (℃)	1号炉	集じん器入口	-	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	180	
	3号炉	集じん器入口	179	
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	誘引通風機出口	-	100ppm以下
	2号炉	誘引通風機出口	7	
	3号炉	誘引通風機出口	6.2	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	令和6年10月10日～令和6年10月15日
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	令和6年10月10日～令和6年10月15日
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果の得られた年月日		
	1号炉	-		-		
	2号炉	令和6年10月16日		令和6年10月30日		
	3号炉	令和6年10月2日		令和6年10月21日		
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置		測定の結果	基準値	
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	集じん器出口		-	【7.58m ³ N/h】	
	2号炉	集じん器出口		0.51		
	3号炉	集じん器出口		0.51		
	ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口		-	0.04g/m ³ N
2号炉		集じん器出口		0.0010未満		
3号炉		集じん器出口		0.0010未満		
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口		-	550mg/m ³ N	
	2号炉	集じん器出口		34		
	3号炉	集じん器出口		31		
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口		-	250ppm	
	2号炉	集じん器出口		35		
	3号炉	集じん器出口		33		
煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)		測定に係る排ガスを採取した年月日			測定の結果の得られた年月日	
	1号炉	-			-	
	2号炉	令和6年10月18日			令和6年11月12日	
	3号炉	-			-	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置			測定の結果	基準値
	1号炉	集じん器出口			-	1.0ng-TEQ/m ³ N
	2号炉	集じん器出口			-	
	3号炉	集じん器出口			0.058	

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。