浮島埋立事業所(Ⅱ期)維持管理情報の公表項目

令和８年９月

1　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量
焼却灰	3,346,930
民間廃棄物（ガラ・ガラス屑）	12,990

2　埋め立てる一般廃棄物の流出を防ぐための擁壁等の定期点検を行った年月日及びその結果

年月日	結果
9月1日	異常無し

3　2の点検の結果、擁壁等が損壊する恐れがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

年月日	措置内容
	該当無し

4　月1回以上測定する水質検査項目

測定項目　単位「mg/L」	測定結果	基準値	採取場所	採取年月日	結果が得られた年月日
水素イオン濃度(pH)	7.7(23℃)	5．8～8．6	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
電気伝導度(EC)　単位「μS/cm」	40,000	―	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
生物化学的酸素要求量(BOD)	15未満	25	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
化学的酸素要求量(COD)	9.4	25	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
浮遊物質(SS)	5未満	10	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
窒素含有量	5未満	120	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
塩化物イオン	15,000	―	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
全リン	0.5未満	16	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
カルシウムイオン	930	―	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日

5　年1回以上測定する水質検査項目

測定項目　単位「mg/L」	測定結果	基準値	採取場所	採取年月日	結果が得られた年月日
カドミウム	0.003未満	0.03	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
シアン	0.1未満	1	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
鉛	0.01未満	0.1	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
六価クロム	0.05未満	0.5	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
砒素	0.01未満	0.1	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
総水銀	0.0005未満	0.005	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
アルキル水銀	不検出	検出されないこと	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	0.003	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
ジクロロメタン	0.002未満	0.2	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
四塩化炭素	0.002未満	0.02	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
1,2-ジクロロエタン	0.004未満	0.04	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	1	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
シス－1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.4	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
1,1,1-トリクロロエタン	0.03未満	3	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
1,1,2-トリクロロエタン	0.006未満	0.06	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
トリクロロエチレン	0.01未満	0.1	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
シマジン	0.003未満	0.03	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
チオベンカルブ	0.02未満	0.2	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
ベンゼン	0.001未満	0.1	処理出口	Ｒ８年６月１１日	Ｒ８年６月２６日
セレン	0.01未満	0.1	処理出口	Ｒ８年９月１０日	Ｒ８年９月２４日
ダイオキシン類　単位「pg-TEQ/L」	0.00075	10	処理出口	Ｒ８年６月１８日	Ｒ８年７月１３日