

浮島処理センター維持管理情報

令和3年7月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	9,119.80
	2号炉	可燃性混合廃棄物	5,342.60
	3号炉	可燃性混合廃棄物	3,695.70

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{*1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和3年7月1日 ~ 令和3年7月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{*2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	炉内燃焼部	912	800°C以上
	2号炉	炉内燃焼部	913	
	3号炉	炉内燃焼部	941	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	180	おおむね 200°C以下
	2号炉	集じん器入口	179	
	3号炉	集じん器入口	179	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	誘引通風機出口	4.0	100ppm以下
	2号炉	誘引通風機出口	4.7	
	3号炉	誘引通風機出口	5.6	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	令和3年7月20日~令和3年7月23日
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	令和3年7月20日~令和3年7月23日

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果の得られた年月日	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
【硫黄酸化物濃度 (ppm) 硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	集じん器出口	0.073	【7.58m ³ N/h】
	2号炉	集じん器出口	-	
	3号炉	集じん器出口	0.13	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口	0.0010未満	0.04g/m ³ N
	2号炉	集じん器出口	-	
	3号炉	集じん器出口	0.0010未満	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口	27	550mg/m ³ N
	2号炉	集じん器出口	-	
	3号炉	集じん器出口	29	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	集じん器出口	37	250ppm
	2号炉	集じん器出口	-	
	3号炉	集じん器出口	29	
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果の得られた年月日	
	1号炉	-	-	-
	2号炉	-	-	-
	3号炉	令和3年6月30日	-	令和3年7月27日
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
	1号炉	集じん器出口	-	1.0ng-TEQ/m ³ N
2号炉	集じん器出口	-		
3号炉	集じん器出口	0.02		

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。