

# 堤根処理センター維持管理情報

平成23年 8月

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

| 項目               | 対象  | 種類       | 数量 (t)   |
|------------------|-----|----------|----------|
| 処分した一般廃棄物の種類及び数量 | 1号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 5,862.48 |
|                  | 2号炉 | 可燃性混合廃棄物 | —        |

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ<sup>※1</sup>に係る項目

| 項目                           | 測定の結果が得られた年月日 |          | 平成23年8月1日 ~ 平成23年8月31日 |             |
|------------------------------|---------------|----------|------------------------|-------------|
|                              | 対象            | 測定を行った位置 | 測定の結果 <sup>※2</sup>    | 基準値         |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)            | 1号炉           | 炉出口      | 878                    | 800°C以上     |
|                              | 2号炉           | —        | —                      |             |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)        | 1号炉           | 集じん器入口   | 196                    | おおむね200°C以下 |
|                              | 2号炉           | —        | —                      |             |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm) | 1号炉           | 集じん器出口   | 18                     | 100ppm以下    |
|                              | 2号炉           | —        | —                      |             |

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

| 項目                   | 対象  | 除去を行った年月日 |
|----------------------|-----|-----------|
| 冷却設備にたい積したばいじんの除去    | 1号炉 | —         |
|                      | 2号炉 | —         |
| 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | 1号炉 | —         |
|                      | 2号炉 | —         |

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

| 項目  | 測定に係る排ガスを採取した年月日 |                 | 測定の結果の得られた年月日   |                           |                            |
|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
|   | 1号炉              | —               | —               |                           |                            |
|   | 2号炉              | —               | —               |                           |                            |
|   | 対象               | 測定に係る排ガスを採取した位置 | 測定の結果           | 基準値                       |                            |
| 硫黄酸化物濃度 (ppm)<br>【硫黄酸化物排出量 (m <sup>3</sup> N/h)】                  | 1号炉              | —               | —               | —                         |                            |
|   | 2号炉              | —               | —               | 【13.58m <sup>3</sup> N/h】 |                            |
| ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)             | 1号炉              | —               | —               | 0.04g/m <sup>3</sup> N    |                            |
|   | 2号炉              | —               | —               |                           |                            |
| 塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)            | 1号炉              | —               | —               | 550mg/m <sup>3</sup> N    |                            |
|   | 2号炉              | —               | —               |                           |                            |
| 窒素酸化物濃度 (ppm)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)                           | 1号炉              | —               | —               | 250ppm                    |                            |
|   | 2号炉              | —               | —               |                           |                            |
| 煙突から排出される排ガス中の <sup>※3</sup> ダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定に係る排ガスを採取した年月日 |                 | 測定の結果の得られた年月日   |                           |                            |
|   | 1号炉              | —               | —               |                           |                            |
|   | 2号炉              | —               | —               |                           |                            |
|   |                  | 対象              | 測定に係る排ガスを採取した位置 | 測定の結果                     | 基準値                        |
|   | 1号炉              | —               | —               | —                         | 1.0ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |
| 2号炉   | —                | —               | —               |                           |                            |

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。

※3 年1回以上の測定とする。