

堤根処理センター維持管理情報

平成24年2月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	—
	2号炉	可燃性混合廃棄物	4,594.95

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		平成24年2月1日～平成24年2月29日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (℃)	1号炉	炉出口	—	800℃以上
	2号炉	炉出口	870	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (℃)	1号炉	集じん器入口	—	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	193	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	集じん器出口	—	100ppm以下
	2号炉	集じん器出口	17	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	—
	2号炉	—
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	—
	2号炉	—

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日
	1号炉	—	—
	2号炉	—	—
対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	—	—
	2号炉	—	【13.58 m ³ N/h】
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 1 2 %換算)	1号炉	—	—
	2号炉	—	0.04g/m ³ N
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 1 2 %換算)	1号炉	—	—
	2号炉	—	550mg/m ³ N
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 1 2 %換算)	1号炉	—	—
	2号炉	—	250ppm
煙突から排出される排ガス中の※3 ダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)		測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日
	1号炉	—	—
	2号炉	—	—
対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
1号炉	—	—	1.0ng-TEQ/m ³ N
2号炉	—	—	

特記事項

記入欄の「—」は、当該項目についての実施及び測定・報告等がなかったことを表します。

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。

※3 年1回以上の測定とする。