令和8年度　埋立処分地の内水放射能濃度測定結果

測定方法：廃棄物関係ガイドライン(第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン)

（平成25年3月 環境省）

使用測定器：ゲルマニウム半導体測定装置（SEIKO EG&G社製　GEM20P4-70）

測定機関：株式会社静環検査センター

施設名：浮島埋立事業所

※国の排水における目安値　75 Bq/L

国の排出基準（濃度限界）

$$\frac{\text{セシウム134（Bq/L）}}{60\text{（Bq/L）}} + \frac{\text{セシウム137（Bq/L）}}{90\text{（Bq/L）}} \leqq 1$$

※川崎市の管理目標値　　10 Bq/L

○埋立処分地の内水※1)放射能濃度測定結果　　単位：Bq/L

試料採取日	放射性セシウム134	放射性セシウム137	合計
9月　7日(月)	不検出(<0.8)	2.2	3.0
8月　17日(月)	不検出(<0.9)	1.8	2.7
7月　13日(月)	不検出(<0.8)	2.8	3.6
6月　8日(月)	不検出(<0.9)	2.3	3.2
5月　11日(月)	不検出(<0.9)	2.5	3.4
4月　16日(木)	不検出(<0.8)	2.7	3.5

※1）埋立処分地の内水とは、埋立処分地内の海水のことをさします。

※2)「不検出」とは、検出下限値未満であることを表しています。また、()内は検出下限値を表しています。

※3)セシウムの合計値については、不検出を便宜上検出下限値の数値を用いて計算しています。

（問合せ先）川崎市環境局
処理計画課
044－200－2576