

橋処理センター維持管理情報

平成26年12月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	4924.03
	2号炉	可燃性混合廃棄物	1035.26
	3号炉	可燃性混合廃棄物	停止中

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		平成26年12月1日 ~ 平成26年12月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	炉出口	883	800°C以上
	2号炉	炉出口	892	
	3号炉	—	停止中	
集じん器に流入する ^{※3} 燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん機器入口	224	おおむね 200°C以下
	2号炉	集じん機器入口	225	
	3号炉	—	停止中	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	集じん機器出口	12.1	100ppm以下
	2号炉	集じん機器出口	9.8	
	3号炉	—	停止中	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	運転中のため未実施
	2号炉	平成26年12月1日～平成26年12月4日
	3号炉	平成26年10月に実施済みのため未実施
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	運転中のため未実施
	2号炉	平成26年12月1日～平成26年12月4日
	3号炉	平成26年10月に実施済みのため未実施

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	対象	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果の得られた年月日	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	1号炉	平成26年11月4日 (ダイオキシン類) 12月分測定なし (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 平成26年12月26日 (ダイオキシン類以外)	平成26年12月1日 (ダイオキシン類) 12月分測定なし (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 測定中 (ダイオキシン類以外)
	2号炉	12月分測定なし (ダイオキシン類) 平成26年12月26日 (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 平成26年12月26日 (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 測定中 (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 測定中 (ダイオキシン類以外)
	3号炉	12月分測定なし (ダイオキシン類) 12月分測定なし (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 12月分測定なし (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 12月分測定なし (ダイオキシン類以外)	12月分測定なし (ダイオキシン類) 12月分測定なし (ダイオキシン類以外)
【硫黄酸化物濃度 (ppm) 硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	—	—	—	—
	2号炉	—	集じん機器出口	—	測定中
	3号炉	—	—	—	12月分測定なし
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—	—	—	—
	2号炉	—	集じん機器出口	—	測定中
	3号炉	—	—	—	12月分測定なし
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—	—	—	—
	2号炉	—	集じん機器出口	—	測定中
	3号炉	—	—	—	12月分測定なし
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—	—	—	—
	2号炉	—	集じん機器出口	—	測定中
	3号炉	—	—	—	12月分測定なし

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。

※3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度は、集じん器の性能上の理由から230°Cに設定。

これまで、排ガス中のダイオキシン類の濃度は、排出基準値 (1ng-TEQ/m³N) の1000分の1程度で推移しております。