

機関名 川崎市

発生・ 受信月日	調査月日	発 生 場 所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 （被害の程度を含む）	原因者に対する 措置 原因者の措置の 概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
1/18 ・ 1/18	1/18	鶴見川	矢上川に 繋がる水路	宮前区 宮崎			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 宮前区役所道路公園センター ② なし ③ 環境局環境対策推進課 上下水道局西部下水道事務所	判明 不明	市民からが白い水が流れていると通報があった。調査した結果、下水の誤接続が原因であることがわかった。事業者に対し、再発防止策等を記載した報告書の提出と下水道への接続をするよう指導した。	関係機関が指導を行った。
2/12 ・ 2/12	2/12	鶴見川	片平川	麻生区 片平			○	① 環境局環境保全課 麻生区役所道路公園センター ② なし ③ なし	判明 不明	市民からが黄土色の水が流れていると通報があった。調査した結果、水道管の破裂による復旧工事が原因だった。原因場所は町田市であることから、町田市環境共生課へ再発防止のお願いをした。	
2/26 ・ 2/26	2/26	多摩川	二ヶ領本 川	高津区 溝口			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 高津区役所道路公園センター ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	市民から青色の水が流れていると通報があった。調査した結果、マンションの工事に伴う高圧洗浄により着色水が流れていることが判明したが、青い塗料は使用しておらず直接の原因ではなかった。住民の誰かがベランダに青い塗料を流したことで発生したと思われるため、注意喚起のチラシをマンションの掲示板に掲示するよう依頼した。	関係機関が指導を行った。
3/7 ・ 3/7	3/7	多摩川	五反田川	多摩区 栗谷			○	① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 多摩区役所道路公園センター 建設緑政局河川課 上下水道局北部下水道事務所 上下水道局下水道水質課 上下水道局管路保全課 まちづくり局施設計画課 こども未来局青少年支援室 健康福祉局施設課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	生田駅近くの五反田川が白濁していると通報があった。流出している水路から上流を遡ると、市の公共施設の外壁の塗装工事を行っていた業者が敷地内の枡へ排水を流していた。更に調査を進めると排水系統の誤接続により、本来は汚水管に流れる水が雨水管へ流れ川に流入していたことが判明した。排水を公共用水域へ流さないように指導した。	関係機関が指導を行った。

発生・ 受信月日	調査月日	発 生 場 所			事故区分			措置機関名 ①調査 ②回収等対策 ③工場等指導	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する 措置 原因者の措置の 概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他				
3/7 ・ 3/7	3/7	鶴見川	鶴見川に 繋がる水 路	麻生区 岡上		○		① 環境局環境保全課 環境局環境対策推進課 麻生区役所道路公園センター 消防局麻生消防署 ② なし ③ なし	判明 不明	市民から水路で油が流れていると通報 があり現地調査を行ったが、発生源の特 定には至らなかった。	
3/13 ・ 3/13	3/13	東京湾	白鳥運河	川崎区 大川町			○	① 環境局環境対策推進課 ② なし ③ 環境局環境対策推進課	判明 不明	事業者から pH を基準超過した状態で 排水してしまったと連絡があった。原因 は水酸化ナトリウムが混入したためであ った。事業者に対し、再発防止策等を記 載した報告書を提出するよう指導した。	関係機関が指導 を行った。
3/21 ・ 3/21	3/21	鶴見川	矢上川	宮前区 野川本町			○	① 環境局環境保全課 宮前区道路公園センター ② なし ③ なし	判明 不明	市民から矢上川上野川橋付近の排水口 から泡が出ていると通報があり現地調査 を行ったが、発生源の特定には至らなか った。	
3/21 ・ 3/21	3/21	鶴見川	矢上川	高津区 東野川			○	① 環境局環境対策推進課 高津区道路公園センター ② なし ③ なし	判明 不明	市民から有馬川と矢上川の合流地点付 近の排水口から泡が出ていると通報があ り現地調査を行ったが、発生源の特定に は至らなかった。	
合 計						1	7				