

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

平成30年9月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	0.00
	2号炉	可燃性混合廃棄物	4,458.73
	3号炉	可燃性混合廃棄物	4,461.58

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		平成30年9月1日～平成30年9月30日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	焼却炉出口	—	800°C以上
	2号炉	焼却炉出口	943	
	3号炉	焼却炉出口	935	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	—	おおむね200°C以下
	2号炉	集じん器入口	196	
	3号炉	集じん器入口	197	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	煙突入口	—	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	9	
	3号炉	煙突入口	8	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	—
	2号炉	—
	3号炉	—
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	—
	2号炉	—
	3号炉	—

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果の得られた年月日	
	1号炉	—	—	—	—
	2号炉	(ダイオキシン) 平成30年9月28日		測定中	
		平成30年8月17日		平成30年9月11日	
	3号炉	(ダイオキシン) 平成30年9月28日		測定中	
		平成30年8月31日		平成30年9月25日	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置		測定の結果	基準値
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³)	1号炉	—		—	0.1
	2号炉	煙突		測定中	
	3号炉	煙突		測定中	
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量】 (m ³ N/h)	1号炉	—		—	— 【16.75】
	2号炉	煙突		2.5 【0.060】	
	3号炉	煙突		4.2 【0.11】	
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—		—	0.04
	2号炉	煙突		0.0010未満	
	3号炉	煙突		0.0010未満	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—		—	150
	2号炉	煙突		20	
	3号炉	煙突		28	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—		—	250
	2号炉	煙突		30	
	3号炉	煙突		32	

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。