

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

平成27年9月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

| 項目 | 対象 | 種類 | 数量 (t) |
|------------------|-----|----------|----------|
| 処分した一般廃棄物の種類及び数量 | 1号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 2,475.88 |
| | 2号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 4,446.39 |
| | 3号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 2,099.47 |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

| 項目 | 測定の結果が得られた年月日 | | 平成27年9月1日 ~ 平成27年9月30日 | |
|------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------|
| | 対象 | 測定を行った位置 | 測定の結果 ^{※2} | 基準値 |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C) | 1号炉 | 焼却炉出口 | 898 | 800°C以上 |
| | 2号炉 | 焼却炉出口 | 905 | |
| | 3号炉 | 焼却炉出口 | 895 | |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C) | 1号炉 | 集じん器入口 | 196 | おおむね 200°C以下 |
| | 2号炉 | 集じん器入口 | 196 | |
| | 3号炉 | 集じん器入口 | 197 | |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm) | 1号炉 | 煙突入口 | 10 | 100ppm以下 |
| | 2号炉 | 煙突入口 | 10 | |
| | 3号炉 | 煙突入口 | 15 | |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

| 項目 | 対象 | 除去を行った年月日 |
|----------------------|-----|-------------------------|
| 冷却設備にたい積したばいじんの除去 | 1号炉 | 平成27年9月24日 - 平成27年9月28日 |
| | 2号炉 | - |
| | 3号炉 | - |
| 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | 1号炉 | 平成27年9月24日 - 平成27年9月28日 |
| | 2号炉 | - |
| | 3号炉 | - |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

| 項目 | 対象 | 測定に係る排ガスを採取した年月日 | 測定の結果の得られた年月日 | |
|--|-----|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| 1号炉 | | (ダイオキシン)平成27年9月2日 | 平成27年9月18日 | |
| | | 平成27年8月31日 | 平成27年9月14日 | |
| 2号炉 | | (ダイオキシン)平成27年9月2日 | 平成27年9月18日 | |
| | | 平成27年8月19日 | 平成27年9月3日 | |
| 3号炉 | | - | - | |
| | | 平成27年9月30日 | 測定中 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³) | 1号炉 | 煙突 | 0.0018 | 0.1 |
| | 2号炉 | 煙突 | 0.0042 | |
| | 3号炉 | - | - | |
| 硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量】 (m ³ N/h) | 1号炉 | 煙突 | 1.3 【0.032】 | - 【16.755】 |
| | 2号炉 | 煙突 | 4.1 【0.10】 | |
| | 3号炉 | 煙突 | 測定中 | |
| ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算) | 1号炉 | 煙突 | 0.0010未滿 | 0.04 |
| | 2号炉 | 煙突 | 0.0010未滿 | |
| | 3号炉 | 煙突 | 測定中 | |
| 塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算) | 1号炉 | 煙突 | 10 | 150 |
| | 2号炉 | 煙突 | 1.0 | |
| | 3号炉 | 煙突 | 測定中 | |
| 窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算) | 1号炉 | 煙突 | 25 | 250 |
| | 2号炉 | 煙突 | 32 | |
| | 3号炉 | 煙突 | 測定中 | |

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。