

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

平成27年2月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	3,613.19
	2号炉	可燃性混合廃棄物	3,642.68
	3号炉	可燃性混合廃棄物	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		平成27年2月1日 ~ 平成27年2月28日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	焼却炉出口	906	800°C以上
	2号炉	焼却炉出口	905	
	3号炉	焼却炉出口	-	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	197	おおむね200°C以下
	2号炉	集じん器入口	196	
	3号炉	集じん器入口	-	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	煙突入口	8	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	8	
	3号炉	煙突入口	-	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	対象	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	
		測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³)	1号炉	平成27年2月10日	平成27年2月24日	
		(ダイオキシン)平成27年1月28日	平成27年2月23日	
	2号炉	平成27年1月26日	平成27年2月10日	
		(ダイオキシン)平成27年1月28日	平成27年2月23日	
3号炉	-	-		
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量】 (m ³ N/h)	1号炉	煙突	2.0 【0.049】	- 【16.755】
	2号炉	煙突	3.8 【0.086】	
	3号炉	-	- 【-】	
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	0.0010未満	0.04
	2号炉	煙突	0.0010未満	
	3号炉	-	-	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	7.4	150
	2号炉	煙突	12	
	3号炉	-	-	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	23	250
	2号炉	煙突	29	
	3号炉	-	-	

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。