

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

平成25年1月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	4,087.62
	2号炉	可燃性混合廃棄物	-
	3号炉	可燃性混合廃棄物	4,146.15

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		平成25年1月1日 ~ 平成25年1月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	焼却炉出口	946	800°C以上
	2号炉	焼却炉出口	-	
	3号炉	焼却炉出口	945	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	197	おおむね200°C以下
	2号炉	集じん器入口	-	
	3号炉	集じん器入口	197	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	煙突入口	12	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	-	
	3号炉	煙突入口	9	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	対象	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng/m ³ N)	1号炉	(ダイオキシン) 平成25年 1月25日 (その他) 平成24年12月27日	-	平成25年1月21日
	2号炉	(ダイオキシン) - (その他) -	-	-
	3号炉	(ダイオキシン) 平成25年 1月25日 (その他) 平成24年12月27日 (その他) 平成25年 1月23日	-	平成25年1月21日
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量】 (m ³ N/h)	1号炉	煙突	1.6 【0.048】	- 【16.755】
	2号炉	-	- 【-】	
	3号炉	煙突	1.9 【0.051】	
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	0.0010未満	0.04
	2号炉	-	-	
	3号炉	煙突	0.0010未満	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	14	150
	2号炉	-	-	
	3号炉	煙突	3	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	26	250
	2号炉	-	-	
	3号炉	煙突	37	

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。