

堤根処理センター維持管理情報

令和2年2月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	6,492.57
	2号炉	可燃性混合廃棄物	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和2年2月1日 ~ 令和2年2月29日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	炉出口	889	800°C以上
	2号炉	-	-	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	198	おおむね200°C以下
	2号炉	-	-	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	集じん器入口	12	100ppm以下
	2号炉	-	-	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	令和2年2月1日～令和2年2月8日
	2号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	令和2年2月1日～平成2年2月8日
	2号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果が得られた年月日	
	1号炉	-	-	
	2号炉	-	-	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	-	-	-
	2号炉	-	-	【13.58m ³ N/h】
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 1 2%換算)	1号炉	-	-	0.04g/m ³ N
	2号炉	-	-	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 1 2%換算)	1号炉	-	-	550mg/m ³ N
	2号炉	-	-	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 1 2%換算)	1号炉	-	-	250ppm
	2号炉	-	-	
煙突から排出される排ガス中の ^{※3} ダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果が得られた年月日	
	1号炉	-	-	
	2号炉	-	-	
		対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果
	1号炉	-	-	1.0ng-TEQ/m ³ N
	2号炉	-	-	

特記事項

記入欄の「-」は、当該項目についての実施及び測定・報告等がなかったことを表します。

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。

※3 年1回以上の測定とする。