

# 堤根処理センター維持管理情報

令和2年7月

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	0.00
	2号炉	可燃性混合廃棄物	2,901.68

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ<sup>※1</sup>に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和2年7月1日 ~ 令和2年7月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 <sup>※2</sup>	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	炉出口	—	800°C以上
	2号炉	炉出口	904	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	—	おおむね200°C以下
	2号炉	集じん器入口	197	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	集じん器出口	—	100ppm以下
	2号炉	集じん器出口	19	

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	令和2年7月1日～10日
	2号炉	—
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	令和2年7月1日～10日
	2号炉	—

## 廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果が得られた年月日	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
【硫黄酸化物濃度 (ppm)】 【硫黄酸化物排出量 (m <sup>3</sup> N/h)】	1号炉	—	—	【13.58m <sup>3</sup> N/h】
	2号炉	—	—	
ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N) (O <sub>2</sub> 12%換算)	1号炉	—	—	0.04g/m <sup>3</sup> N
	2号炉	—	—	
塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N) (O <sub>2</sub> 12%換算)	1号炉	—	—	550mg/m <sup>3</sup> N
	2号炉	—	—	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O <sub>2</sub> 12%換算)	1号炉	—	—	250ppm
	2号炉	—	—	
煙突から排出される排ガス中の <sup>※3</sup> ダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果が得られた年月日	
	1号炉	令和2年6月19日	令和2年7月15日	
	2号炉	—	—	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
	1号炉	共通煙道ダクト	0.0042	1.0ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
	2号炉	—	—	

### 特記事項

記入欄の「—」は、当該項目についての実施及び測定・報告等がなかったことを表します。

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。

※3 年1回以上の測定とする。