

件名：川崎生活環境事業所他1施設LED化ESCO事業 質問回答（1／2）

番号	質問内容	回答案
1	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 削減効果の試算にあたり、施設の年間稼働日数をご提示頂けませんでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 ・基本的には日曜日が閉庁日であり、祝日も含めて月曜日から土曜日が開庁日になります。 ・日曜日は、浄化槽清掃や美化活動のごみ収集のため、年間10～15日程度の出勤日があります。 ・年末は12月31日まで開庁、年始は1月4日から開庁ですが、1月1～3日についても川崎大師周辺清掃等のため、午前3時頃から正午頃まで業務を行っています。 【中原生活環境事業所】 本事業所は日曜日と正月三が日(1月1日から3日)を除いて稼働しております。
2	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 屋外街路灯ですが、既存ポールに合わせて灯具は指定色塗装にした方が良いでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 指定色塗装は希望しませんが、周辺環境に配慮した色彩にしてください。 【中原生活環境事業所】 色は極力既存ポールに合わせていただいた方が望ましいですが、費用が高価である場合には指定色塗装でなくとも構いません。
3	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 既設と同じ形状の器具が無い場合、意匠が変わっても宜しいでしょうか。	募集要項15p8機器仕様にあるとおり、適した器具がない場合、代替器具選定は協議によります。
4	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 既設照明器具でルーバーが必要ないと判断した場合、ルーバーを取り除いた器具の提案は可能でしょうか。	照度や配光等に影響しなければ可です。
5	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 既設器具の配置(増設など)が悪い場合、移設を視野に入れた配置換えの提案は可能でしょうか。	可能ですが、実施前に詳細を協議させていただきます。
6	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 街路灯・投光器なども昼白色の器具もしくはランプを選定しても宜しいでしょうか。	・募集要項15p8機器仕様に記載のとおりです。 ・川崎生活環境事業所の倉庫壁面屋外の照明については、日没後の作業が想定されることから、労働安全衛生法規上で作業環境に必要とされる照度の確保をお願いします。
7	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 光源色について、既設照明(蛍光灯器具)で電球色を使用している場合でも昼白色のLED器具を選定しても宜しいでしょうか。	・募集要項15p8機器仕様に記載のとおりです。 ・川崎生活環境事業所の事務所棟の作業車駐車場側ポーチの照明については、現状では白熱球が使用されていますが、作業環境改善の観点から必ず昼白色の器具の設置をお願いします。
8	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 国内メーカーの商品でLEDのラインナップに無いものは対象外にさせていただきます。	LEDの商品が入手できない場合は、既存同等品を設置するものとしてください。
9	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 工事の際、備品(机や棚等)の移動は事業者側で行って宜しいでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 移動対象物品の種類、及びその置かれている場所によりますので、事前に確認してください。また、物品を移動した場合は、必ず原状復帰をしてください。 【中原生活環境事業所】 工事に伴う備品の移動、現状復旧は事業者側にて対応をお願いいたします。ただし、情報セキュリティの観点で、立会いが必要な場所もあります。
10	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 間引き箇所を更新する場合、更新後の点灯時間は何時間に設定したらよいでしょうか。	照明リスト記載の各部屋(通路等はその周辺)の点灯時間で設定してください。
11	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 各施設内で使用している照明器具で間引き箇所は更新の対象とするのでしょうか。	対象とします。
12	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 現状LED化されている照明器具は交換対象外とさせていただきます。	既設LEDは対象外としてください。
13	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 監理技術者のコリンズ登録は必要でしょうか。	不要です。
14	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 工事期間中、建物内作業員用のトイレの借用は可能でしょうか。	募集要項15p8に記載のとおり、原則として指定箇所を使用してください。
15	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 工事管理用の現場事務所・作業員休憩所(コンテナハウスを設置する場合)として敷地内駐車場の無償貸与は可能でしょうか。	【川崎生活環境事業所】 駐車場他敷地が狭隘であり、貸与可能なスペースの確保は不可能です。 【中原生活環境事業所】 本事業所の敷地は狭隘ですが、過去の工事の際にコンテナハウスを設置した例があります。ただし、今回も設置可能かどうかについては、必要スペースや期間などの詳細について別途調整が必要です。
16	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 新規照明器具の仮置き場として建物内の一室(談話室等)を無償貸与は可能でしょうか。	【川崎生活環境事業所】 当該事業は所運営の設備に係る工事であり、基本的に無償です。面積によっては空間確保が困難なため、使用場所等については事前の相談が必要が必要です。 【中原生活環境事業所】 必要なスペースが不明なため即答しかねますが、対応できるよう検討いたします。
17	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 産業廃棄物置場は敷地内駐車場の無償貸与は可能でしょうか。	【川崎生活環境事業所】 当該事業は所運営の設備に係る工事であり、基本的に無償です。面積によっては空間確保が困難なため、使用場所等については事前の相談が必要が必要です。 【中原生活環境事業所】 駐車場には十分な敷地がありません。原則としてその他の敷地内に産業廃棄物置場を設けることが可能ですが、搬入、搬出の導線確保が必要となるため別途協議させていただきます。なお、産業廃棄物を保管することとなった場合には、適切な保管容器の準備や養生を行うなど、清潔を保ち、職員及び周辺の環境に影響を及ぼさないよう十分な配慮をお願いいたします。
18	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 作業員通勤車両の駐車を了承りいただいた場合、駐車出来る上限は御座いますでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 来客用駐車場に、開庁日は乗用車2車分、閉庁日は産業廃棄物置場の確保状況により増減がありますが乗用車5車分程度を確保する予定です。ただし、所事業運営上の必要により確保が困難な状況が生じた場合には、事前に連絡します。 【中原生活環境事業所】 車両の駐車台数については、期間にもよりますが、通勤等の用途にかかわらず最大2～4台程度としてください。なお、機材運搬等で一時的に駐車したい場合など、台数上限を超えるような場合には別途相談させていただきます。

件名：川崎生活環境事業所他1施設LED化ESCO事業 質問回答(2/2)

19	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 作業員通勤車両の駐車場所は敷地内駐車場を無償支給として使用させて頂けますでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 本事業運営に必要な車両駐車については無料です。 【中原生活環境事業所】 車両駐車は無償支給については、期間にもよりますので、別途相談させていただきます。
20	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 作業に影響がある既設什器・資料・車両等の移動は各事業所様の方が対応して頂くという事で宜しいでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 ・車両の移動は当所職員が行います。 ・その他については、移動対象物品の種類、及びその置かれている場所によりますので、事前に確認してください。また、受託事業者側で移動した物品については、必ず原状復帰をしてください。 【中原生活環境事業所】 原則事業所で対応いたしますが、作業時間確保や調整を要しますので、対象エリア等について事前予告をお願いいたします。
21	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 作業時間は平日及び休日とも協議により変更可能でしょうか。	【川崎生活環境事業所】 対応可能な範囲での対応になりますので、事前に協議してください。 【中原生活環境事業所】 作業時間は協議により変更可能ですが、日曜日は極力避け、可能な限り募集要項17ページ(3)の作業時間を遵守いただくようお願いいたします。また、騒音が伴う工事については、業務に影響を及ぼす可能性がありますので、作業時間について事前に協議させていただきます。
22	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 照明器具交換作業に伴い、交換作業時に一部エリアを停電させて頂きますが対応可能でしょうか。	【川崎生活環境事業所】 所事業運営に支障のない範囲ならば対応可能です。停電エリアについては、事前に協議してください。 【中原生活環境事業所】 停電を伴う作業については、業務に支障が出ない日、時間帯であれば可能です。
23	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 作業時間中、既設エレベーターを使用(川崎事業所)させて頂く事は可能でしょうか。	【川崎生活環境事業所】 職員の移動に支障を来さない範囲ならば使用可能です。
24	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 工事の際、工事中電源(既設コンセント)は無償支給として宜しいでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 本事業運営に必要な電力使用については無料です。 【中原生活環境事業所】 無償支給で問題ありません。
25	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 LED照明以外の商材をご提案をさせて頂く事は可能でしょうか。	限度額以内に収まるのであれば可能です。
26	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 LED照明以外の提案が可能な場合、従業員数(男女別)をご提示頂けませんでしょうか。	【川崎生活環境事業所】 男性137名 女性4名 【中原生活環境事業所】 職員数比は男性131人、女性2人です。
27	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 LED照明以外の提案が可能な場合、年間水道料金(円)を提示頂く事は可能でしょうか。 (希望:過去3年分の実績)	【川崎生活環境事業所】 平成29年度8,904,373円 平成30年度8,729,359円 令和元年度9,126,882円 【中原生活環境事業所】 平成29年度16,813,794円 平成30年度21,489,519円 令和元年度32,629,031円
28	川崎生活環境事業所・中原生活環境事業所の両施設に関する質問事項 LED照明以外の提案が可能な場合、年間水道使用量(m3)を提示頂く事は可能でしょうか。 (希望:過去3年分の実績)	【川崎生活環境事業所】 平成29年度11,713m3 平成30年度11,505m3 令和元年度11,888m3 【中原生活環境事業所】 平成29年度21,127m3 平成30年度26,605m3 令和元年度39,148m3
29	更新対象器具に示されている殺菌灯は、LED照明器具がありません。本事業では、対象外として宜しいでしょうか。ご指示ください。	LEDの商品が入手できない場合は、既存同等品を設置するものとしてください。