

件名：川崎生活環境事業所他1施設LED化ESCO事業 質問回答（1／2）

番号	質問内容	回答
1	<p>10ページ 4事業全体スケジュール (5) 配布資料 ESCO事業提案要請書の配布時に既設設計図面、更新対象照明機器一覧を配布していただきますが、追加で下記の資料の配いただけますでしょうか。</p> <p>1. 各施設照明の平均使用時間（運転時間、運転日数、点灯負荷率等）</p> <p>2. 現状の維持管理費用（ランプ交換費用、安定器更新費用）</p> <p>3. 照明器具の仕様書</p> <p>4. 電気単価（フラットレート単価）、電気施設毎の電力契約及び照明設備電気使用量、電気料金データ</p>	<p>1. 各施設照明の平均使用時間（運転時間、運転日数、点灯負荷率等） →照明リスト最下部に点灯時間を記載しています。</p> <p>2. 現状の維持管理費用（ランプ交換費用、安定器更新費用） →今回の効果検証は照明の消費電力での算出のみとし、維持管理費用は対象外としてください。</p> <p>3. 照明器具の仕様書 →竣工時の図面をお渡ししますが、現況と異なる可能性があることをご承知ください。</p> <p>4. 電気単価（フラットレート単価）、電気施設毎の電力契約及び照明設備電気使用量、電気料金データ →それぞれのデータをお渡ししますが、照明設備電気使用量は推測値であることをご承知ください。</p>
2	<p>14ページ 7審査及び審査結果の通知 (2) 審査の流れ ウ プレゼンテーション資料は、10/22のプレゼンテーション当日ににパワーポイント等で別途作成し持参するとして宜しいでしょうか。 また、その際はパソコンは持参いたしますが、プロジェクターは市の方でご準備いただけますでしょうか。</p>	<p>→プロジェクターとスクリーンは市側で用意しますが、提案提出書類はファイルに綴じたものでの提出が必須です。</p>
3	<p>17ページ9工事仕様(3)アに「事務所、所長室は基本的に作業不可」とあります。作業可能な時間帯をご指示ください。</p>	<p>→基本的に日曜日の作業としてください。詳細工程は契約後に調整させていただきます。</p>
4	<p>本事業は、補助金を活用しないものとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>→そのとおりです。</p>
5	<p>本公募では入札保証金や契約保証金は必要でしょうか</p>	<p>→入札保証金は不要です。契約保証金は契約金額の10%とします。ただし、川崎市金銭会計規則第8条に定める有価証券の提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。 また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除します。</p>

件名：川崎生活環境事業所他1施設LED化ESCO事業 質問回答（2/2）

6	<p>既設機器撤去に伴いアスベスト処理の対応が必要となった場合は、別途協議と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>別途とならない場合は、アスベストの建物や各対象室の調査資料などをご提供いただけますでしょうか。</p>	<p>→アスベスト処理の対応が必要となった場合は、別途協議とします。</p>
7	<p>提出者は9月末に支店の移転を予定しています。</p> <p>そのため、参加表明書の提出時の内容（住所記載）から変更書類の再提出に期間が掛かることが想定されます。</p> <p>必要な書類に関しては、整い次第の差替提出の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>→必要な書類が整い次第、迅速に提出してください。</p>