

堤根処理センター維持管理情報

令和3年10月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	5553.21
	2号炉	可燃性混合廃棄物	1446.94

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和3年10月1日 ~ 令和3年10月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	炉出口	899	800°C以上
	2号炉	炉出口	900	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	198	おおむね200°C以下
	2号炉	集じん器入口	197	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	集じん器入口	13	100ppm以下
	2号炉	集じん器入口	11	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	—
	2号炉	令和3年10月18日~23日
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	—
	2号炉	令和3年10月18日~23日

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果が得られた年月日	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
【硫黄酸化物濃度 (ppm)】 【硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	—	—	【13.58m ³ N/h】
	2号炉	煙突前	【0.054m ³ N/h】	
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—	—	0.04g/m ³ N
	2号炉	煙突前	0.0010	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—	—	550mg/m ³ N
	2号炉	煙突前	0.6	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	—	—	250ppm
	2号炉	煙突前	58	
煙突から排出される排ガス中の ^{※3} ダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果が得られた年月日	
	1号炉	—	—	
	2号炉	令和3年9月22日	令和3年10月15日	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
1号炉	—	—	1.0ng-TEQ/m ³ N	
2号炉	共通煙道ダクト	0.026		

特記事項

記入欄の「—」は、当該項目についての実施及び測定・報告等がなかったことを表します。

- ※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。
- ※2 測定の結果については、月の平均値とする。
- ※3 年1回以上の測定とする。