

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

令和3年9月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	0.00
	2号炉	可燃性混合廃棄物	4,401.21
	3号炉	可燃性混合廃棄物	4,411.37

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和3年9月1日 ~ 令和3年9月30日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	焼却炉出口	-	800°C以上
	2号炉	焼却炉出口	952	
	3号炉	焼却炉出口	958	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん器入口	-	おおむね 200°C以下
	2号炉	集じん器入口	196	
	3号炉	集じん器入口	195	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	煙突入口	-	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	6	
	3号炉	煙突入口	8	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	令和3年8月30日～令和3年9月1日
	2号炉	-
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	令和3年8月30日～令和3年9月1日
	2号炉	-
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目	対象	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日		
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³)	1号炉	-	-	-	
	2号炉	(ダイオキシン) 令和3年9月21日	(ダイオキシン) 令和3年10月15日	-	
		-	-	-	
3号炉	(ダイオキシン) 令和3年9月21日	(ダイオキシン) 令和3年10月15日	-		
	令和3年9月1日	令和3年9月21日	-		
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量】 (m ³ N/h)	1号炉	-	-	-	
	2号炉	-	-	-	
	3号炉	煙突	2.3	【0.063】	【16.75】
		-	-	-	-
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	-	-	0.04	
	2号炉	-	-		
	3号炉	煙突	0.0010未満		
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	-	-	150	
	2号炉	-	-		
	3号炉	煙突	2		
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	-	-	250	
	2号炉	-	-		
	3号炉	煙突	30		

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。