

## 件名：川崎市アートセンターほか2施設LED化ESCO事業 質問回答

| 番号 | 項目   | 質問内容  | 回答   |
|----|------|---|--|
| 1  | 照明   | 既設照明の点灯時間を教えていただけますか。   | 点灯時間を追記した照明リストを電子メールにて送付しますので御確認ください。  |
| 2  | 作業条件 | 高所作業車や足場の使用が必要な箇所はありますでしょうか。また、特殊な作業条件の箇所はありますでしょうか。特殊な条件内容や天井の高さ等教えていただけますか。 | 川崎市アートセンターの劇場内、映像館内、2～3階階段上について、枠組棚足場や自走式リフトの使用を想定しています。参考に断面図を送付させていただきます。詳細は最優秀提案事業者との間で協議させていただきます。                 |
| 3  | 照明   | 川崎市アートセンターの客席上部照明及び舞台照明関連は対象外との考えで宜しいでしょうか。（映像のための空間：45台、演劇のための空間：42台、合計87台）  | 客席上部及び舞台照明関連も対象となります。<br>記号Vに関しては、『NNQ35494 LD9』<br>記号Xに関しては、『NTS62054W』<br>記号Yに関しては、『NNQ30344』<br>相当品として、器具提案をしてください。 |
| 4  | 照明   | 麻生区役所道路公園センターの照明器具リストに「安定器」と記載があります。こちらは安定器を更新するということでしょうか。                   | 安定器の更新は不要です。   |
| 5  | 作業条件 | 作業時間は平日日中と考えておりますが、可能でしょうか。作業可能な時間について施設ごとに教えていただけますか。                        | 別紙をご参照ください。詳細は最優秀提案事業者との間で協議させていただきます。   |

## 川崎市アートセンターほか2施設作業条件一覧

|   |            | 川崎市アートセンター | 麻生区役所道路公園センター                   | 北部リハビリテーションセンター             |   |
|---|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 作業<br>可能時間 | 平日         | 可                               | 屋間のみ可<br>可<br>(16時～20時まで)   |   |
|   |            | 土曜日        | 不可<br>(貸館・主催事業が無ければ可能な場所があります。) | 屋間のみ可<br>可<br>(9時30分～20時まで) |   |
|   |            | 日曜日        | 不可<br>(貸館・主催事業が無ければ可能な場所があります。) | 屋間のみ可<br>可<br>(8時30分～17時まで) |   |
|   |            | 祝日         | 不可<br>(貸館・主催事業が無ければ可能な場所があります。) | 不可<br>可<br>(8時30分～17時まで)    |   |
| 2 | 資材・撤去品置場   | 要調整        | 不可                              | 可<br>(会議室)                  |   |
| 4 | 駐車場        | 使用         | 可                               | 可(要調整)                      | 可 |
|   |            | 高さ制限       | 無                               |                             | 無 |
| 5 | 施設管理者の費用   | 無          | 無                               | 無                           |   |

※上記の内容は想定での作業条件を示したものであり、詳細については本市と調整が必要となります。