

件名：川崎総合科学高等学校LED化ESCO事業 質問回答

番号	質問内容	回答
1	<p>1. 図面と現場の不整合について ウォークスルー調査を行い図面と現場の照明器具数量の不整合が有りCO2の削減量・施工見積の違いが発生するため対応のご教授願います。(別紙資料・別紙図参照)</p>	<p>番号2～5 のとおり回答いたします。</p>
2	<p>【※ 番号1の別紙資料】 I. 図面記載と現場の整合で照明器具数量について 1. 1号館 中間階の航空障害灯は図面記載有りません。現場に4台あります。(9階付近)いかがいでしょうか？また、中間階の交換についてはゴンドラにて交換可能でしょうか？ 別紙図面 ① (現状点灯していない模様・ゴンドラが調子があまりよくないとの事・管理者確認) 2. 外部グランド照明は数量表に記載有りませんが対応はいかがいでしょうか？ 図面無し 現場 MF400 80台程度 別紙図面 ② 3. 国道側 館銘板バリドライト(地中埋設)1台・植栽内部にある照明4台は図面記載が御座いません。いかがいでしょうか？ 別紙図面 ③ 4. 部室棟の照明がすべて記載有りません、いかがいでしょうか？ 別紙図面 ④ 5. 1号館 R階 屋上メンテ通路の照明器具の台数が違います。 図面 J 5台→現場11台です。いかがいでしょうか？ 別紙図面 ⑤ 6. 1号館 2階エントランス館銘板用ホールウォッシュャーハロゲン60wが記載されておりません。いかがいでしょうか？ 別紙図面 ⑨ 7. 1号館 1階ピロティは照明器具の台数が違います。 図面 E2 52台 現場E2 40台 埋込40W×2 6台 H100W 3台です いかがいでしょうか？ 別紙図面 ⑦ 8. 3号館 3階中庭ブラケット14台図面記載有りません。 いかがいでしょうか？ 別紙図面 ④ 9. 現状図面では各所非常灯は記載されておりません。非常灯は蓄電池別置型です。 非常灯の数量をお教えいただけませんか？</p>	<p>照明器具の個数、型式等に関する質問につきましては、契約締結後に現地にて詳細調査を実施し、変更が必要である場合は別途協議いたします。提案書につきましては、募集要項通りの内容にて作成願います。</p>
3	<p>【※ 番号1の別紙資料】 II. 図面記載と現場の整合で現状LED化されている器具について 1. 1号館 1階柔道場・アリーナ廊下・体育室はLED化されています。いかがいでしょうか？ 別紙図面 ⑥ 2. 1号館12階学習用ホストコンピューター室はLED化されています。いかがいでしょうか？ 別紙図面 ⑩ 3. 3号館 1階通路8台LED化されています。別紙図面 ⑬</p>	
4	<p>【※ 番号1の別紙資料】 III. 図面記載と現場の整合で記載の仕様と現場の違いについて 1. 3号館 PS内照明 図面上 ハロゲン100w 現状IL60W程度のコップ型器具です。 各フロア1箇所計4台です。いかがいでしょうか？ 別紙図面 ⑫ 2. 1号館 5階屋上広場 図面ではガーデンライト22台ですが現場ボール灯M100W 9本です いかがいでしょうか？ 別紙図面 ⑧</p>	
5	<p>【※ 番号1の別紙資料】 IV 足場類の積算について 1. 1号館 2階アリーナと舞台の隙間に照明器具40W6台が設置高さステージより約6.3mです。 足場が必要になります。積算計上してよろしいでしょうか？ 別紙図面 ⑩</p>	<p>足場が必要と御社が判断する箇所については積算計上願います。</p>